



Informuojame, kad perkantysis subjektas sulaukė tiekėjų klausimų. Dalinamės jais ir teikiame atsakymus šioje lentelėje:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Priedo Nr.2 ir TS 1 priedo lentelių Nr.1 eilutėse Nr.5 nurodyta: „Sparnuotės skersmuo- 750,0 mm± 2%“. Gamintojo techninių duomenų lapuose nurodyta, kad sparnuotės skersmuo-500,0 mm.	Parametras keičiamas į šias ribas: 500,0 mm - 750,0 mm.
2.	Priedo Nr.2 ir TS 1 priedo lentelių Nr.1 eilutėse Nr.6 nurodyta: „Apsisukimų skaičius- 310 min ⁻¹ ± 5%“. Gamintojo techninių duomenų lapuose nurodyta, kad apsisukimų skaičius- 309 aps/min.	Parametras nekeičiamas, nes nurodytos 5% paklaidos ribos tenkina sąlygas.
3.	Priedo Nr.2 lentelėje Nr.3 nurodytas maišyklės tipas „WILO FLUMEN OPTI-TRE 20.145-4/13S“, tačiau tokio maišyklės tipo Gamintojas negamina. Pagal pateiktus techninius duomenis, šios maišyklės tipas yra „WILO FLUMEN OPTI-TR 20.145-4/13S0“.	Tiekėjas gali siūlyti kito modelio gaminį, jeigu jis atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus.
4.	Priedo Nr.2 ir TS 1 priedo lentelių Nr.3 eilutėse Nr.6 nurodyta: „Apsisukimų skaičius- 1360 min ⁻¹ ± 5%“. Gamintojo techninių duomenų lapuose nurodyta, kad apsisukimų skaičius-1361 aps/min.	Parametras nekeičiamas, nes nurodytos 5% paklaidos ribos tenkina sąlygas.
5.	Priedo Nr.2 lentelėje Nr.4 nurodytas maišyklės tipas „WILO FLUMEN EXEL-TRE 20.145-4/13S“, tačiau tokio maišyklės tipo Gamintojas negamina. Pagal pateiktus techninius duomenis, šios maišyklės tipas yra „WILO FLUMEN EXEL-TRE 20.145-4/13S0“.	Tiekėjas gali siūlyti kito modelio gaminį, jeigu jis atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus.

Taip pat, perkantysis subjektas informuoja, kad Techninėje specifikacijoje yra tikslinami šiuo metu naudojamų maišyklių pavadinimai:

WILO FLUMEN EXCEL EMU **TRE21**.145-4/11510 ir FLUMEN OPTI **TR20**.145-4/135

Taip pat, tikslinamas 1-os Techninės specifikacijos lentelės 4. Punkto Sparnuotės menčių skaičius į „2 arba 3“.