



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Aušros a. 10, 82196 Radviliškis, tel. +370 422 69 004,
el. p. informacija@radviliskis.lt, svetainė internete www.radviliskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188726247.

Tiekėjams

2025-03-26 Nr. S-961 -(8.43)

I

Nr.

DĖL PAKLAUSIMŲ

Viešojo pirkimo komisija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo paklausimus dėl vietinės reikšmės kelio Nr. RD0245 Veliakiemiai-Vaižgai ruožo nuo 0,00 iki 1,55 km Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Veliakiemių k. kapitalinio remonto darbų pirkimo konkurso dokumentų paaiškinimo, kuriuose:

1. Prašoma nurodyti apsauginių kelio atitvarų tipą.

Atsakymas. Suprojektuotų atitvarų tipas – N2W2 A.

SN8 apkrovos klasės reikalavimas yra taikomas drenazo apžiūros šuliniams.

2. Prašoma pateikti kelio atitvarų, tame tarpe ir užbaigimo atitvarų techninę specifikaciją.

Atsakymas. Suprojektuotų atitvarų tipas – N2W2 A, atitvarų galuose įrengiami galiniai nuleidimo elementai: PK 2+90 – 12 m ilgio galiniai nuleidimo elementai; PK 3+36 ir Pk. 3+44 – 4 m ilgio galiniai elementai. Reikalavimai atitvarų įrengimui ir medžiagoms pateikti projekto techninių specifikacijų 13 skyriuje „TS-13 Apsauginiai atitvarai, signaliniai stulpeliai“.

3. Pateikti konkrečią informaciją apie drenazinius šulinius – TS.

Atsakymas. Teikiame kelio konstrukcijos drenazo apžiūros šulinėlių specifikacijų lentelę:

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 13598 arba lygiavertis.
2.	Dugno (kinetės) medžiaga	PE/PP.
3.	Šachtinio vamzdžio medžiaga	PP/PVC-U.
4.	Nominalus šulinio skersmuo	DN 425
5.	Šulinio šachtos vidinis skersmuo	≥ 400 mm
6.	Protarpinės vamzdžių perėjimui per šulinio sienutę	Turi atitikti LST ISO 4435:2004 arba lygiavertį standartą
7.	Sandarinimo žiedai	Turi atitikti LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą.
8.	Apkrova	- Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelėms, šaligatviams ir parkų zonoms – ne mažiau kaip B125; - Važiuojamojoje dalyje – ne mažiau kaip D 400.
9.	Žymėjimas	- Medžiaga; - Standartas; - Gamintojo pavadinimas, ženklas; - Nominalus šulinio diametras; - Pagaminimo data.
10.	Šulinėlio montavimo gylis	iki 6 m.

11.	Dokumentai	Pateikti galiojančią eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015)
12.	Šulinio dangtis	Medžiaga – ketus, apkrova – 40 t

4. Pateikti informacinio stendo techninius parametrus.

Atsakymas. Stendo dydis ne mažesnis kaip 0,5 m² ploto (tinka A1 lapo formatas), stende turi būti pateikiama informacija: projekto pavadinimas, Statytojas, Rangovas, darbų pradžios ir numatomos pabaigos data. Kaip papildoma informacija gali būti nurodomi projektuotojai ir techninis prižiūrėtojas.

5. Prašoma tiksliai nurodyti kokius parinkti kelio apsauginius atitvarus kaip pvz. vienpusiai kelio atitvarai N2AW5, arba H1AW4 ir t. t.

Atsakymas. Suprojektuotų atitvarų tipas – N2W2A, atitvarų galuose įrengiami galiniai nuleidimo elementai: PK 2+90 – 12 m ilgio galiniai nuleidimo elementai; PK 3+36 ir Pk. 3+44 – 4 m ilgio galiniai elementai. Reikalavimai atitvarų įrengimui ir medžiagoms pateikti projekto techninių specifikacijų 13 skyriuje „TS-13 Apsauginiai atitvarai, signaliniai stulpeliai“

6. Prašoma paaiškinti kokius dokumentus reikia pateikti tiekėjo kvalifikacijai pagrįsti.

Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai:

3) Dokumentai, pagrindžiantys tiekėjo ar tiekėjų grupės partnerio dalyvavimo įvykdytoje ir (ar) vykdomoje (įvykdytose ir (ar) vykdomose) sutartyje (sutartyse) dalį, tai yra darbų, kuriuos tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko savo jėgomis kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertę (Tiekėjo ar tiekėjų grupės partnerio deklaracija apie darbų, kuriuos tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertę ir (arba) užsakovų pažymos apie darbų, kuriuos tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertę.)

Atsakymas. Reikia pateikti Tiekėjo ar tiekėjų grupės partnerio deklaraciją apie darbų, kuriuos tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertę ir (arba) užsakovų pažymos apie darbų, kuriuos tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertę.

7. Elektrotechnikos dalies techninėje specifikacijoje 7.4 Stulpas (atrama) įleidžiamas į pamatą, nurodyta, kad atrama turi atitikti LST EN12767 standartą. Šis standartas aprašo saugias atramas. Prašoma patikslinti ar reikalingos saugios atramos, ir jei taip, nurodyti atramų saugos klasę.

Atsakymas. Patiksliname, kad dėl kelio kategorijos ir kelio kategorijai nustatyto projekcinio greičio projekto apimtyje yra numatytos naudoti įprastos atramos ir įgyvendinant projektą atramoms **gali būti netaikomi** LST EN 12767 dokumento reikalavimai, tačiau esant poreikiui, gali būti naudojamos ir pasyvų saugumą užtikrinančios atramos.

8. Elektrotechnikos projekte pridėtos ESO išduotos Prisijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui Nr. TER24-75287, išduotos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vardu. Prašoma patikslinti ar reikia įsivertinti prijungimo mokesť.

Atsakymas. Rangovui nereikia įsivertinti prisijungimo mokesčio.

9. Prašoma patikslinti ar apšvietimo dalyje naudojamos atramos priskiriamos saugioms kadangi techninėje specifikacijoje nurodytas standartas EN12767 nepatikslinant smūgio absorbavimo klasės.

Atsakymas. Patiksliname, kad dėl kelio kategorijos ir kelio kategorijai nustatyto projekcinio greičio projekto apimtyje yra numatytos naudoti įprastos atramos ir įgyvendinant projektą atramoms **gali būti netaikomi** LST EN 12767 dokumento reikalavimai, tačiau esant poreikiui, gali būti naudojamos ir pasyvų saugumą užtikrinančios atramos.

10. Žiniaraštis 10b (SD). Pozicija 3.1.15 Blokai P-1 , techninėje projekto specifikacijoje Blokai P1, projekto brėžiniuose 10cm P1 blokai (arba alternatyvos). Prašoma patikslinti blokų matmenis.

Atsakymas. Tikslinama projekto sprendinių specifikaciją dėl šlaitų ir dugno tvirtinimo elementų: projekto sprendiniuose, šlaitų ir griovio dugno tvirtinimui turi būti naudojami betono blokai, kurių storis ne mažiau kaip 10 cm (galimi gaminiai, esantys rinkoje yra P-5-5-1 ir P10-10 tipo blokai, tačiau galimi ir kitokio modelio blokai ir/ar plokštės). Taip pat, kaip nurodyta projekte, gali

būti naudojamos alternatyvūs griovio šlaitų ir dugno tvirtinimo sprendiniai (monolitinis betonas, geokoriu armuotas betonas ir pan.).

11. Žiniaraštis 10b (SD). Pozicija 3.1.159 “Tašeliai impregnuoti antiseptiku – 122 m”. Prašome patikslinti tašelių matmenis, bei kur jie rengiami?

Atsakymas. Papildome informaciją: projekte nurodyti naudoti tašeliai skirti tinkamam griovio dugno ir šlaitų tvirtinimo įrengimui. Tašelių matmenis gali laisvai pasirinkti rangovas, atliekant šlaitų tvirtinimą pasirinktu metodu (blokai, plytelės, plokštės, monolitinis betonas ir pan.)

12. Žiniaraštis 10b (SD). Pozicija 3.2.5. Drenažo šulinių PVC Ø425 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas – 26 vnt. Prašoma patikslinti šių šulinių gylį.

Atsakymas. Vidutinis drenažo apžiūros šulinių gylis – 1,50 m. Šulinių gylis gali būti tikslinamas pagal įrengiamo drenažo altitudę konkrečioje vietoje (įrengiama ne sekiau kaip 1,20 nuo dangos paviršiaus iki vamzdžio viršaus) ir gali kisti 30 cm diapazone.

13. Žiniaraštis 10b (SD). Pozicija 1.8. “Esamo informacinio stendo demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą (išsaugant medžiagas)”. Prašoma pateikti daugiau informacijos apie informacinį stendą, jo matmenis ir koku atstumu reikės jį pervežti.


Atsakymas. Esamoje situacijoje, gyvenvietėje yra įrengtas esamas informacinis stendas, kurį iki statybos darbų pradžios reikia demontuoti ir išsaugant medžiagas perduoti Užsakovui pristatant į jo nurodytą vietą.

14. Žiniaraštis 10b (SD) 9.3 pozicija “Informacinio stendo įrengimas – 1 vnt. Norime pasitikslinti ar čia turi būti vertinamas jau išardyto informacinio stendo montavimas? Jei ne, prašoma patikslinti, pateikti informacinio stendo techninę specifikaciją.

Atsakymas. Gyvenvietėje, ties numatomu įrengti paviljonu turi būti įrengiamas informacinis stendas (skelbimų lenta). Skelbimų lenta yra tipinis gaminys. Informacinės lentos tipas ir matmenys turi būti suderinamos su Užsakovu prieš atliekant montavimo darbus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas



Gintautas Vičas