



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Aušros a. 10, 82196 Radviliškis, tel. +370 422 69 004,
el. p. informacija@radviliskis.lt, svetainė internete www.radviliskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188726247.

Tiekėjams

2025-03-26 Nr. S-968 -(8.43)
I Nr.

DĖL PAKLAUSIMŲ

Viešojo pirkimo komisija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo paklausimus dėl vietinės reikšmės kelio Nr. RD0245 Veliakiemiai-Vaižgai ruožo nuo 0,00 iki 1,55 km Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Veliakiemių k. kapitalinio remonto darbų pirkimo konkurso dokumentų paaiškinimo, kuriame:

1. Atsakymuose nurodote, kad galimi įvairūs rangovo pasirinkti gaminiai, medžiagos, kaip pvz.: "<...Taip pat, kaip nurodyta projekte, gali būti naudojamos alternatyvūs griovio šlaitų ir dugno tvirtinimo sprendiniai (monolitinis betonas, geokoriu armuotas betonas ir pan.)....>" Tačiau pagal pateiktus dokumentus turime užpildyti pateiktus DKŽ, kuriuose nėra nurodyta kaip II var. kuriame galėtume įrašyti pasirinktą sluoksnio variantą, pvz.: "<...geokoriu armuotas betonas...>". Kaip vėliau bus priimamai darbai (aktuojama) jeigu DKŽ nurodyta P-1 plokštės, o rangovas vertinosi "geokoriu armuotas betonas".

Atsakymas. Tiksliname projekto sprendinių specifikaciją dėl šlaitų ir dugno tvirtinimo elementų: projekto sprendiniuose, šlaitų ir griovio dugno tvirtinimui turi būti naudojami betono blokai (g/b plokštės), kurių storis ne mažiau kaip 10 cm (galimi gaminiai, esantys rinkoje yra P-5-5-1 ir P10-10 tipo blokai).

2. Esant daug neatitikimų, patikslinimų prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą iki 2025.04.04.

Atsakymas. Pasiūlymų pateikimo terminas nebus pratęstas, nes projekto sprendinių tikslinimai nėra esminiai, žiniaraščiuose nurodyti darbų kiekiai nekeičiami.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Gintautas Vičas

Vaidutė Štankelytė, tel. (8 422) 69 022, el. p. vaida.stankelyte@radviliskis.lt