

DĖL ATSAKYO Į KLAUSIMUS IR PIRKIMO NUTRAUKIMO

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) skelbiamų derybų būdu vykdo supaprastintą **Dvipozicinių ir tarpinių relijų** pirkimą ID Nr. 1738411 (toliau – Pirkimas).

Skelbimas apie Pirkimą dėl techninės klaidos, kuri nepriklauso nuo Perkančiojo subjekto atliktų tiesioginių veiksmų ir pasirinkimų pildant Pirkimo skelbimą, buvo paskelbtas TED (kaip tarptautinio pirkimo skelbimas), o ne Nacionalinis skelbimas (kaip turėjo būti pagal suplanuotą Pirkimo vertę).

Dėl šios klaidos 2025-03-24 gautas Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnybą) pranešimas, kuriuo rekomenduota nutraukti tokio Pirkimo procedūras ir atitinkamai sukurti naują pirkimą bei paskelbti Nacionalinį skelbimą apie pirkimą.

Atsižvelgiant į tai, kad skelbimas apie pirkimą neatitinka Pirkimo vertės, taip pat į Tarnybos pateiktą rekomendaciją susiklosčiusiose situacijose, vadovaujantis Bendrųjų Pirkimo sąlygų 3.4 punkto ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) 41 straipsnio 3 dalies nuostatomis, kad Perkantysis subjektas privalo nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti, Komisija priėmė sprendimą nutraukti Pirkimo procedūras.

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimas yra nutrauktas, vadovaujantis Pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Pirkimas laikomas pasibaigusiu.

Papildomai informuojame, kad atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo objekto poreikis išlieka ir greitai laiku planuojama vykdyti naują pirkimą, šiame pranešime taip pat pateikiamas atsakymas į 2025-03-24 gautą tiekėjo klausimą:

Klausimas:

„Norime pasitikslinti dėl 7PA2642 ir 7PA2632 relijų. Ar yra aktualus jų suveikimo laikas? 10ms ar 20ms?“

Atsakymas:

Relijų 7PA2642 ir 7PA2632 suveikimo laikai yra aktualūs, reikalingas jų suveikimo laikas yra 10 ms (*response time - 10 ms*).

Dėkojame už Jūsų dalyvavimą.

Šarūnas Jurėnas, tel. +370 651 09528, el. p. sarunas.jurenas@litgrid.eu