

Pirkimas 1458897 Siurblių darbo ratai ir guoliai
Atsakymai į klausimus
2025-03-26

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	<p>Paklausimas, teiktas 2025-03-05 08:36 CVP IS pranešimu ID. 100807</p> <p>Prašome patikslinti nurodytų Grundfos siurblių informaciją – prašytume pateikti tikslius siurblių pavadinimus, produkto numerius (Product No) bei gamybos metus ir mėnesius.</p> <p>Norime atkreipti dėmesį, kad remiantis vien tik siurblių pavadinimais, tinkamai parinkti darbo ratus nėra galimybės. To paties modelio, tačiau skirtingų versijų siurblių darbo ratų kainos bei techniniai sprendimai gali ženkliai skirtis. Todėl siekiant užtikrinti tinkamą pasiūlymo parengimą, šie duomenys yra būtini.</p>	<p>Perkamų dalių žiniaraštis patikslintas, (Žr. priedėlio Nr. 1 2025-03-17 redakcija). Darbo ratai, bei hidraulika nesiskiria, priklausomai nuo pagaminimo metų.</p>
2.	<p>Paklausimas, teiktas 2025-03-06 08:22 CVP IS pranešimu ID. 102672</p> <p>Peržiūrėjus perkamų guolių sąrašą, matome, kad jame pasikartoja šios pozicijos: 6207/C3/2Z, 6313/C3/2Z, 6004/C3/2Z, 6301/C3/2Z, 3307/C3/2Z, 3312/C3/2Z, 3309/C3/2Z, 6306/C3/2Z, 6307/C3/2Z, 6309/C3/2Z, 6302/C3/2Z, 3311/C3/2Z, 3306/C3/2Z, 6206/C3/2Z, NU307, NU2209, C37214.</p> <p>Atkreipiame dėmesį, kad pirkimo dokumentuose prašoma pateikti kainas kiekvienai pozicijai atskirai, pagal kurias bus vertinami pasiūlymai. Vis dėlto, esant pasikartojančioms pozicijoms, kyla dviprasmybių ir galimybių manipuluoti realia guolio kaina, pateikiant skirtingas kainas toms pačioms pozicijoms, taip siekiant pateikti konkurencingesnį bendrą pasiūlymą.</p> <p>Atsižvelgdami į tai, prašome patikslinti perkamų guolių sąrašą, pašalinti pasikartojančias pozicijas arba pateikti aiškius ir vienareikšmius reikalavimus, kaip turi būti pateikiamos kainos toms pozicijoms, kurios kartojasi.</p>	<p>Perkamų dalių žiniaraštis patikslintas, eliminuojant besikartojančias pozicijas (Žr. priedėlio Nr. 1 2025-03-17 redakcija).</p>

3.	<p>Paklausimas, teiktas 2025-03-06 10:13 CVP IS pranešimu ID. 102931</p> <p>Flygt siurbliams serijiniai numeriai nėra teisingi, turėtų būti 7 skaitmenys. Zenit, Desmi siurbliams taip pat reikalingos duomenų lentelės, nes siurbliai seni ir gamintojas negali pateikti tikslaus pasiūlymo. Prašome pateikti duomenų lenteles.</p>	<p>Patikslinti siurblių Flygt serijų numeriai. Atsarginių dalių siurbliams Zenit ir Demsi atsisakoma (Žr. priedėlio Nr. 1 2025-03-17 redakciją).</p>
4.	<p>Paklausimas, teiktas 2025-03-06 14:45 CVP IS pranešimu ID. 103857</p> <p>prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-03-14 d., ryšium su tuo, kad iki nurodytos datos gamintojai nespėja pateikti pasiūlymų.</p>	<p>Pasiūlymų pateikimo terminas nustatytas 2025 m. balandžio 2 d.</p>
5.	<p>Paklausimas, teiktas 2025-03-06 16:31 CVP IS pranešimu ID. 104362</p> <p>1. Techninės specifikacijos 7.2 p. ir Specialiųjų prekių sutarties sąlygų (toliau - SPSS) 4.1.2 p. numatyta, kad siurblių darbo ratus Tiekėjas turi pristatyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo užsakymo pateikimo užsakyme nurodytu adresu. Atkreipiame Pirkėjo dėmesį į tai, kad kai kurių siurblių darbo ratų pristatymo terminą siurblių gamintojai nurodo apie 4 mėnesius, todėl tiekėjas negalės tinkamai vykdyti sutarties. SPSS 4.2 p. numatyta tiekimo termino pratęsimo galimybe Tiekėjas negalės pasinaudoti, nes tiekimo terminas jau dabar yra žinomas bei numatytas 30 dienų pratęsimas nėra pakankamas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, prašome Siurblių darbo ratų tiekimo terminą numatyti 4 mėnesius.</p> <p>2. Siekiant parinkti tinkamas dalis, prašome patikslinti Perkamų atsarginių dalių sąrašo I dalies „Siurblių darbo ratai“:</p> <p>a) 34 pozicijos „Darbo ratas siurbliui - Grundfos S2658H6A511“ siurblio serijos Nr. „9606595/101502“ produkto numerį;</p> <p>b) atsiųsti siurblio indentifikacinės lentelės nuotrauką pozicijai 65 „Darbo ratas siurbliui - Demsi PKD 2080-231“ siurblio serijos Nr. „205155-2“;</p> <p>c) atsiųsti siurblio indentifikacinės lentelės nuotrauką pozicijai 66 „Darbo ratas siurbliui - Demsi PKD1100.411-032“ siurblio serijos Nr. „18744904“.</p>	<p>1. Patiksliname pirkimo sąlygų priedo Nr. 3 „Specialiosios prekių sutarties sąlygos“ 4.2. punkto paskutinį sakinį ir išdėstome jį taip: <i>„Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau 90 dienų laikotarpiui.“</i></p> <p>2.</p> <p>a) Perkamų dalių žiniaraštis patikslintas, (Žr. priedėlio Nr. 1 2025-03-17 redakciją).</p> <p>b) Atsarginių dalių siurbliams Demsi atsisakoma (Žr. priedėlio Nr. 1 2025-03-17 redakciją).</p> <p>c) Atsarginių dalių siurbliams Demsi atsisakoma (Žr. priedėlio Nr. 1 2025-03-17 redakciją).</p>

	<p>3. Siekiant parengti konkurencingą pasiūlymą esame užklausę tiesiogiai gamintojų ar oficialių gamintojų atstovų informacijos dėl nebegaminamų siurblių dalies – darbo rato – tiekimo galimybės ar atitiktens parinkimo. Didelis pozicijų kiekis ir iš dalies tiekėjų dar negaunant būtinos informacijos pasiūlymo parengimui bei įvertinus, kad 2025 m. kovo 14 -17 d. naujoji CVP IS neveiks, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-03-19 09:00.</p>	<p>3. Pasiūlymų pateikimo terminas nustatytas 2025 m. balandžio 2 d.</p>
<p>6.</p>	<p>Paklausimas, teiktas 2025-03-12 11:07 CVP IS pranešimu ID. 108966</p> <p>Dokumentuose nėra nurodyti kiekį, galite patikslinti juos?</p>	<p>Atsarginės dalys bus užsakomos ir perkamos pagal poreikį.</p>
<p>7.</p>	<p>Paklausimas, teiktas 2025-03-12 11:54 CVP IS pranešimu ID. 109091</p> <p>Ar galėtumėte patikslinti kokios kokybės guoliai turėtų būti pasiūlyti? Kadangi galime siūlyti kuniškus, ar vidutinės klasės itališkus arba aukštos klasės japoniškus guolius.</p>	<p>Prekių kilmės šalis nėra nurodoma, siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus ir būti tinkamos Priedėlyje Nr. 1 nurodytiems siurbliams.</p>
<p>8.</p>	<p>Paklausimas, teiktas 2025-03-18 15:46 CVP IS pranešimu ID. 1458897</p> <p>Prašome ištaisyti klaidas pirkimo dokumentuose. Klaidos yra: Priedas nr. 2 Pasiūlymo forma II dalyje ir Priedas nr. 1 Perkamų atsarginių dalių sąrašas II dalis.</p> <p>3 ir 48 pozicijos yra tokios pačios tik žymėjimai surašyti sukeitus vietomis (3306 2Z/C3 , 33069/c3/2Z)</p> <p>4 ir 40 pozicijos yra tokios pačios tik žymėjimai surašyti sukeitus vietomis (3307 2z/C3 , 3307/C3/2Z)</p> <p>5 ir 42 pozicijos yra tokios pačios tik žymėjimai surašyti sukeitus vietomis (3309 2z/C3 , 3309/C3/2Z)</p> <p>7 ir 47 pozicijos yra tokios pačios tik žymėjimai surašyti sukeitus vietomis (3311 2z/C3 , 3311/C3/2Z)</p> <p>10 ir 38 pozicijos yra tokios pačios tik žymėjimai surašyti sukeitus vietomis (6004 2z/C3 , 6004/C3/2Z)</p> <p>17 ir 49 pozicijos yra tokios pačios tik žymėjimai surašyti sukeitus vietomis (6206 2z/C3 , 6206/C3/2Z)</p>	<p>Prašome vadovautis aukščiau pateiktais atsakymais bei aktualia pirkimo dokumentų redakcija.</p>

	<p>18 ir 36 pozicijos yra tokios pačios tik žymėjimai surašyti sukeitus vietomis (6207 2z/C3 , 6207/C3/2Z)</p> <p>19 ir 39 pozicijos yra tokios pačios tik žymėjimai surašyti sukeitus vietomis (6301 2z/C3 , 6301/C3/2Z)</p> <p>ir taip toliau, beveik visur yra klaidos ir dubliuojasi pozicijos.</p> <p>32 pozicija 62305 2Z/C3 rašote, kad uždaras ir dengtas plastmase, nors žymėjimas 2Z reiškia, jog guolis dengtas metalu.</p> <p>Neištaisius šių klaidų gali būti dviprasmybių vertinant pasiūlymą, taip pat laimėjus konkursą.</p>	
--	--	--

PRIDEDAMA:

1. Pirkimo sąlygų priedo Nr. 3 „Prekių sutarties specialiųjų sąlygų“ 2025-03-26 redakcija;
2. Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 „Pasiūlymo forma“ 2025-03-26 redakcija;
3. Pirkimo sąlygų priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ priedėlio Nr. 1 „Perkamų atsarginių dalių sąrašas“ 2025-03-26 redakcija.