



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2025-03-27 Nr. 1744404-1

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Pateikiame atsakymus į gautus tiekėjo klausimus dėl konkurso „Gaisro aptikimo signalizacijos įrengimo darbai“:

1. Klausimas: Norint panaudoti esamą centralę ir prie jos pajungti naujus jutiklius, reikalinga žinoti kiek yra esamos centralės kilpoje adresinių komponentų (adresų).

Atsakymas: Panaudoti 55 adresai.

2. Klausimas: Norint tęsti kilpą, reikalinga žinoti kokio diametro yra esamas kabelis (pagal kabelio diametrą „Inim“ sistemoje deklaruojami kilpų ilgiai).

Atsakymas: Gaisrinės signalizacijos kabeliai 1x2x1,0 mm², nedegūs E60, ekranuoti. Deklaruojami ilgiai 450+500 m.

3. Klausimas: Nurodykite kur yra katilinė ir koks atstumas nuo jos iki siurblinės?

Atsakymas: 400 metrų. Atskiri pastatai.

4. Klausimas: Nurodykite kiek ir kokių įrenginių, gaisro atveju, reikalinga atjungti naudojant gaisro centralę.

Atsakymas: Tiek kiek reikalauja norminiai aktai.

5. Klausimas: Remiantis 4.2. punkto reikalavimu nurodykite:

5.1. ar yra kabelių trasa iki sklendžių patalpų. Jei ne, kokių principu praveisti kabelius iki sklendžių patalpų (pvz.: oro linija, žemės kasimo darbai)?

Atsakymas: Yra orinė trasa. Tvirtinimas ant lyno.

5.2. ar yra elektroninis sklendžių valdymas?

Atsakymas: Nėra.

6. Klausimas: Pagal pateiktą informaciją nėra aišku, kokią gaisrinės saugos sistemą reikėtų numatyti Siurblių ir Sklendžių patalpose. Ar šiose patalpose turėtų būti įrengti:

- liepsnos davikliai,
- sprogioms patalpoms pritaikyti dūminiai ar temperatūriniai davikliai,
- specialūs barjerai?

Kadangi šios sistemos gali turėti įtakos tiekėjų pasiūlymų kainai ir techniniam sprendimui, prašome pateikti išsamesnę informaciją arba patikslinti techninę specifikaciją.

Atsakymas: Turi spręsti projektas, įvertinus objekto specifiką. Patalpų kategorija Cg.

7. Klausimas: Pasiūlymo kainos apskaičiavimas tiesiogiai priklauso nuo galimybės integruoti naują sistemą į esamą gaisrinės signalizacijos centralę. Siekiant užtikrinti tiekėjų lygiateisiškumą ir aiškų pasiūlymų vertinimą (Viešųjų pirkimų įstatymo 55 str.), prašome pateikti informaciją apie:

7.1. kiek adresų šiuo metu jau yra užimta centralės kilpoje,

Atsakymas: Panaudoti 55 adresai.

7.2. ar techninės galimybės leidžia prijungti naujus įrenginius prie esamos sistemos.

Atsakymas: Mes pritariame naujų įrenginių prijungimui prie esamos sistemos, jei tai leidžia techninės galimybės.

8. Klausimas: Prašome pateikti tikslesnius objekto išmatavimus ir patalpų planą, kuriame būtų aiškiai matomos katilinės bei susijusių patalpų vietos.

Atsakymas: Siurblinės išmatavimai pateikti techninėje specifikacijoje. Brėžinys mastelyje. Katilinės planas pridedamas (žr. pridedamus dokumentus). Teritoriją galite apžiūrėti čia: <https://panevezys.lt/3d/>

PRIDEDAMA:

1. PE teritorijos schema, 1 lapas.
2. Katilinės planas, 1 lapas.

Pirkimo organizatorė
Jurgita Adomaitytė-Zykuviene