

1. Prašome paaiškinti/patikslinti, kodėl projekto specifikacijoje pateikiama **vertikalaus keltuvo specifikacija**, jei brėžiniuose ir atsakymuose nurodoma, kad perkama **nuožulnūs keltuvai** keliantys laiptais?

Vertikalūs keltuvai yra liftų analogai, jų specifikacijos, dydžiai ir kiti parametrai neatitinka nuožulnių keltuvų standartų. Vertikalūs keltuvai nekelia laiptais.

**Ištrauka iš projekto – keltuvo specifikacija yra vertikalaus keltuvo:**

#### TS-12 KELTUVAI

Vertikalūs platforminiai keltuvai yra montuojamas lauke. Platforminis keltuvai yra atviro tipo keltuvai.

##### Techninė specifikacija

Kėlimo aukštis	Iki 800 mm;
Sustojimų skaičius	2;
Keliamoji galia	340 kg;
Kėlimo greitis	0,05 m/s
Platformos dydis	1100 x 1546 mm;
Išoriniai matmenys	1444 x 1600 mm;
Vartelių matmenys	1100x900 mm;
Prieduobė (neprivaloma)	80 mm;
Kėlimo tipas	Sraigtas;
Elektros įvadas	220–240 V, 1 fazė,
Avarinis nuleidimas	Elektrinis avarinis nuleidimas;
Apsaugos sistema	Atstumo jutiklis platformos apačioje;
Spynos	Elektromechaninės spynos;
Valdymas	Radjo ryšiu arba mygtuku paspaudimu;
Grindys	Neslidi nelygaus paviršiaus plokštė;
Keltuvo danga	Pilka;
Išėjimo kryptis	180 arba 90 laipsnių išėjimas;
Iškviatimo mygtukai	Dviejų dalių (iškvietimas/siuntimas), užraktas
Techninis aptarnavimas	24 mėnesiai;

1. Prašome pateikti perkamų **nuožulnių keltuvų specifikacijas.**

2. Pagal atsakymą:

„**Keltuvas Nr. 2.** Toje pačioje laiptinėje, keliantis iš pirmo aukšto patalpų į antrojo aukšto patalpą. Projekto (A3-2024-21-PR-SAK) 56, 57, 60 puslapiuose esančiuose brėžiniuose, tai yra patalpų planas, pažymėta įrengiamas keltuvas „Įrengiamas keltuvas“. Projekto (A3-2024-21-PR-SAK) 8 puslapis, skyrius „Vertikalus keltuvas“ yra aprašymas: „Parinktas vertikalus neįgaliųjų keltuvas PSNK 400/Paradis K410 arba analogas.“, 55 puslapyje nurodyta, kad įrengiami 2 komplektai TS-12 keltuvų. Taip pat minėto projekto 36 ir 37 puslapiuose galima matyti keltuvų specifikaciją”

Pagal atsakymą, kad antrasis keltuvas kelia iš pirmo į antrą aukštą ir reikia vadovautis 56, 57, 60 puslapiuose esančiuose brėžiniais. Informuojame, kad nėra pateikta antro aukšto plano ir nėra parodyta keltuvo sustojimo vieta/pozicija antrame aukšte.

Prašome pateikti antro aukšto planą su suprojektuota keltuvo sustojimo pozicija

Prašome pateikti **nuožulnais keltuvas** – kylančio pagal laiptus ir darančio posūkius specifikaciją.

Prašom atkreipti dėmesį, kad projekto plane yra nurodyta viena įrenginių rūšis, o specifikacija pateikia kitos rūšies keltuvų.

Dėl aiškumo pateikiame vizualizacijos kaip atrodo Vertikalus keltuvas ir kaip atrodo Nuožulnus keltuvas.

Taip pat informuojame, kad šioje situacijoje, šiame projekte iš principo yra reikalingas tik vienas keltuvas, kuris montuojamas vidinėje laiptų pusėje. Jo startas (pirmas sustojimas) - prieš 4 pakopas apačioje. Keltuvas pakiltų per 4 pakopas, ten būtų sustojimas ir toliau tas pats keltuvas keltų į antrą aukštą. Būtų vienas keltuvas su 3 sustojimais visuose lygiuose.

Pridedame vizualizaciją - pavyzdį kaip toks keltuvas atrodo. Tai yra **nuožulnus laiptinis keltuvas su posūkiomis**.