

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (+370 343) 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL GAUTO RAŠYTINIO PAKLAUSIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro (supaprastinto) konkurso būdu vykdo Kelių (pėsčiųjų ir dviračių takų) Marijampolės sav. Marijampolės m. Vilkaviškio g. 7A statybos darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. kovo 12 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejipirkimai.lt>, Pirkimo Nr. 1594455.

Informuojame, kad Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025 m. kovo 10 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-127 patvirtintų Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 90 punktu, 2025 m. kovo 27 d. posėdyje priėmė sprendimą dėl CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktų paklausimų.

1. Klausimas. Prašome patikslinti, kaip vertinti oro linijos perkėlimo darbus, kadangi elektrotechninės dalies (GAET) ir BDS dalies žiniaraščiuose nėra numatyta G/b atramų demontavimo, tačiau oro linijų demontavimas yra numatytas aiškinamajame rašte ir plane. Ar šie demontavimo darbai turėtų būti įtraukti į pasiūlymo kainą, ar jie nėra numatyti projekte? Taip pat prašytume informuoti, ar oro linijos perkėlimo darbams yra išduotos atitinkamos techninės sąlygos.

Atsakymas į 1 klausimą. OL laidai išmontuojami atskiru AB ESO projektu (Inv. Nr. E2N6380673). G/b atramos (be Nr.) su ramsčiu išmontavimo darbai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. G/b atramos išmontavimui nėra išduotos techninės sąlygos, kadangi atrama yra ne ESO.

2. Klausimas. BDS projekto dalyje yra pastaba, kad demontuojasi dvi (2vnt.) apšvietimo atramos, tačiau šie kiekiai taip pat yra nenumatyti projektiniuose žiniaraščiuose. Kaip vertinti šiuos darbus?

Atsakymas į 2 klausimą. G/b atramos (be Nr.) su ramsčiu išmontavimo darbai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą.

3. Klausimas. Dialux skaičiavimuose naudotas šviestuvų ir 52 psl. pateikta detali jo specifikacija neatitinka techninių specifikacijų 4.2 punkte šviestuvui keliamų reikalavimų. Kuo vadovautis?

Atsakymas į 3 klausimą. Vadovautis Dialux skaičiavimais.

4. Klausimas. TS 4.10 punkte Atramos rašoma, kad atrama turi būti karštai cinkuota. 3 punkte Apšvietimo sistemos rašoma, kad "Atramų korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengto antikorozine danga." Kuo vadovautis?

Atsakymas į 4 klausimą. Vadovautis techninėmis specifikacijomis.

5. Klausimas. 2.4. punkte Lauko elektros tinklai rašoma "Atrama Šv43 projektuojama 8m su 1,5m gembe, nukreipta į užtvankos pusę. Ši atrama montuojama vietoje esamos išmontuojamos g/b atramos, nuo kurios išmontuojami 2 gatvės apšvietimo šviestuvai ir 1 kryptinis šviestuvas. Išmontuoti šviestuvai montuojami ant naujai montuojamos 8m atramos su gembe." Prašome paaiškinti, kaip turėtų būti montuojami trys demontuoti šviestuvai?

Atsakymas į 5 klausimą. Vienas nukreiptas į gatvę, antras montuojamas prie gembės, kryptinis nukreiptas į tiltą.

6. Klausimas. Sujungimų schemeje nurodytas neteisingas laido atramoje ilgis.

Atsakymas į 6 klausimą. Pastaba priimta – turi būti 4m.

7. Klausimas. Prašome patikslinti 8 atsakymą. iš jūsų atsakymo tiekėjams vis tiek nėra aišku, KOKIĄ PINIGŲ SUMĄ tiekėjas turi įsivertinti. Prašome parašyti sumą EURAIS. Koks yra galutinis kertamų medžių KIEKIS ?

Atsakymas į 7 klausimą. Bendra suma, mokėtina už saugotinių želdynų atkūrimą, yra 6 232,5 EUR (kurie reikalingi įgyvendinti projektą). Iš viso 34 medžiai, pagal lentelę:

Projekte yra numatyta naikinti medžius trukdančius įgyvendinti projektui.

Eil. Nr.	Augalo pavadinimas	Medžių skaičius pagal skersmenis				
		<12	12-16	17-24	25-32	>32
1.	Juodalksnis	0	1	1		
2.	Uosis paprastasis	1				
3.	Gluosnis baltasis				2	4
4.	klevas paprastasis	2				2
5.	skroblas paprastasis	1	1			
6.	Beržas kapotasis					1
7.	Gluosnis trapusis			2	1	2
8.	Slyva naminė	1	5	2		
9.	Tuopa pilkoji					1
10.	Vyšnia paprastoji	1		1		
11.	Ažuolas paprastasis					1
12.	Obelis naminė		1			
Iš viso:		6	8	6	3	11

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl gauto rašytinio paklausimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-27 Nr. SA-3520 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-27 11:49
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-27 nuorašą suformavo Viktorija Griškaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-