



Informuojame, kad perkantysis subjektas sulaukė tiekėjų klausimų. Dalinamės jais ir teikiame atsakymus šioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
|----------|--|------------------------------------|
| 1. | Ar reikalingas skirstykloje šynų įžeminimas (TR-388 (6kV))? Nes vienoje skirstyklos vienlinijinėje principinėje elektrinėje schemoje (TS 2-as priedas. TR-388 (6kV)) šynų įžeminimo nėra, o kitoje (TS 2-as priedas. TR-281 (6 kV)) šynų įžeminimas yra. | Taip, šynų įžeminimas reikalingas. |