

## AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Pirkimo dalyviams

2025-03-28

į 2025-03-19 Nr. 118473

119369

### DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 13

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl vykdomo tarptautinio atviro pirkimo (CVP IS ID 1222261) „**Rajoninio kelio Nr. 2505 Leipalingis-Kapčiamiestis-Kauknoris ruožo nuo 18,1 iki 28,1 km paprastojo remonto darbai**“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (juos)\*:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Susisiekimo dalies aprašo, techninėje specifikacijoje, rašoma, kad betono pagrindui ir betono pasluoksniui įrengiamos deformacinės siūlės. Prašau papildyti DKŽ minėtais darbais.	Papildome DKŽ_S nauja eilute Nr. 10.9 „Deformacinių siūlių įrengimas“ (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ_galutinis_atsakymai Nr.1-14.xlsx). Paiškiname, kad granitinių trinkelų tarpai (siūlės) turi būti užpildomi surištaisiais siūlių užpildais pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelų ir plokščių įrengimo metodinių nurodymų MN TRINKELĖS 14 VI skyriaus III skirsnio reikalavimus, o granitinių trinkelų pasluoksnis rengiamas kaip surištais pasluoksnis pagal MN TRINKELĖS 14 reikalavimus.
2.	Nagrinėjant projektą, iškilo šis klausimas: Tiltas per Kalvį: darbų kiekių žiniaraštyje nėra "Vandens surinkimo šulinių PP D425 įrengimas" – 2 vnt. Prašome papildyti žiniaraštį.	Informuojame, kad atsakymas pateiktas pirkimo dokumentų paaiškinimuose Nr. 9 (žr. atsakymą į 13 klausimą) ir Nr. 12 (žr. atsakymą į 9 klausimą).

\*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA.

11 priedas\_SDKŽ\_galutinis\_atsakymai Nr.1-14.xlsx