

ELEKTROMAGNETINIŲ DEBITOMAČIŲ IR MECHANINIŲ VANDENS SKAITIKLIŲ METROLOGINĖS PATIKROS BEI REGULIAVIMO PASLAUGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- 1.1. Pirkimo objektas – Elektromagnetinių debitomačių ir mechaninių vandens skaitiklių metrologinės patikros bei reguliavimo paslauga (toliau – Paslauga).
- 1.2. Pirkimo objektas apima mechaninių, kombinuotų mechaninių ir ultragarsinių vandens skaitiklių, taip pat mechaninių vandens skaitiklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu ir elektromagnetinių debitomačių (toliau – Skaitikliai) metrologinę patikrą bei su tuo susijusias paslaugas. Metrologinė patikra bus atliekama:
 - 1.2.1. mechaniniams vandens skaitikliams, kurių diametras: DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200. Esant poreikiui Skaitikliams turės būti atliekamas ir jų reguliavimas;
 - 1.2.2. mechaniniams vandens skaitikliams su nuotoliniu rodmenų nuskaitymu, kurių diametras: DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 ir DN 100, DN 150, DN 200;
 - 1.2.3. ultragarsiniams vandens skaitikliams, kurių diametras: DN 15, DN 20, DN 32, DN 40;
 - 1.2.4. kombinuotiems mechaniniams vandens skaitikliams, kurių diametras: DN 50/DN 20, DN 80/DN 20, DN 100/DN 20, DN 150/DN 40. Esant poreikiui Skaitikliams turės būti atliekamas ir jų reguliavimas;
 - 1.2.5. elektromagnetiniams debitomačiams, kurių diametras: DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 250, DN 400, DN 600.
- 1.3. Pirkimas į dalis neskaidomas.
- 1.4. Techninėje specifikacijoje, kur reikalauja kontekstas, Skaitiklis vienaskaita gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir atvirkščiai.

2. PASLAUGŲ APIMTYS

- 2.1. Paslaugos teikėjui mažesnio diametro Skaitikliai patikrai bus tiekiami po 2 – 6 vnt., o didesnio diametro Skaitikliai, t. y. DN 200 – DN 400 – po 1 vnt.
- 2.2. Skaitikliai DN 600 turės būti tikrinami vietoje, Šiaulių m. nuotekų valyklos patalpose, Šiaulių r.

3. PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO VIETA

- 3.1. Paslaugos teikėjas Paslaugą atlieka savo patalpose, išskyrus Techninės specifikas 2.2 punkte nurodytą išimtį.

4. GARANTIJOS

- 4.1. Garantiniai reikalavimai nekeliami.

5. PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 5.1. Paslauga vienai Skaitiklių partijai turi būti atlikta ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Skaitiklių perdavimo patikrai akto pasirašymo dienos, o Techninės specifikacijos 2.2 punkte nurodytos išimties atveju – nuo Paslaugos teikėjo informavimo el. paštu apie Perkančiojo subjekto metrologinės patikros poreikį dienos.

6. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 6.1. Paslaugos teikėjas, teikdamas Paslaugą, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu bei ES teisės aktų reikalavimais. Paslaugos turi būti atliekamos pagal galiojančias metrologinės patikros metodikas 8871101 – 91: 2005 ir BPM 8871101 – 57: 2002 (ES direktyva 75/33/EEC).
- 6.2. Paslaugos teikėjas, atlikęs Skaitiklių patikrą bei reguliavimą tinkamus naudoti Skaitiklius privalo pažymėti galiojančiais metrologiniais patikros žymenimis (lipdukais) ir/arba plombomis, vadovaujantis galiojančiais norminiais teisės aktais bei išrašyti ir pateikti patikros sertifikatus.
- 6.3. Perkantysis subjektas Skaitiklius Paslaugos suteikimui pristato savo transportu į Paslaugos teikėjo patalpas (išskyrus techninės specifikacijos 2.2 punkte nurodytą išimtį), pristatymą įformina Skaitiklių perdavimo patikrai priėmimo-perdavimo aktu.
- 6.4. Tuo atveju jei Paslaugą Paslaugos teikėjas teiks ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, Skaitiklių transportavimu rūpinasi Paslaugos teikėjas. Šias išlaidas Paslaugų teikėjas turi įsivertinti pasiūlymo kainoje, Perkantysis subjektas dėl to neturi patirti papildomų išlaidų.
- 6.5. Preliminarus patikrai ketinamų perduoti Skaitiklių kiekis pateikiamas 1 lentelėje. Perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti 1 lentelėje nurodytų Paslaugų kiekio. Paslauga bus perkama pagal Perkančiojo subjekto poreikį. Perkantysis subjektas įsigydamas Paslaugą negali viršyti Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytos sutarties apimties, nurodytos eurais, tačiau neįsipareigoja išpirkti visos sutarties apimties, nurodytos eurais.

1 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis (36 mėn.)*
1	2	3	4
1.	Mechaniniai vandens skaitikliai		
1.1.	DN 50 metrologinė patikra	vnt.	40
	DN 50 reguliavimas	vnt.	10
1.2.	DN 65 metrologinė patikra	vnt.	35
	DN 65 reguliavimas	vnt.	9
1.3.	DN 80 metrologinė patikra	vnt.	26
	DN 80 reguliavimas	vnt.	7
1.4.	DN 100 metrologinė patikra	vnt.	25
	DN 100 reguliavimas	vnt.	6
1.5.	DN 150 metrologinė patikra	vnt.	10
	DN 150 reguliavimas	vnt.	2
1.6.	DN 200 metrologinė patikra	vnt.	2
	DN 200 reguliavimas	vnt.	2
2.	Mechaniniai vandens skaitikliai su nuotoliniu rodmenų nuskaitymu		
2.1.	DN 40 metrologinė patikra	vnt.	40
2.2.	DN 50 metrologinė patikra	vnt.	8
2.2.	DN 65 metrologinė patikra	vnt.	4
2.3.	DN 80 metrologinė patikra	vnt.	8
2.4.	DN 100 metrologinė patikra	vnt.	5
2.5.	DN 150 metrologinė patikra	vnt.	2
2.6.	DN 200 metrologinė patikra	vnt.	2
3.	Ultragarsiniai vandens skaitikliai		
3.1.	DN 15 metrologinė patikra	vnt.	15
3.2.	DN 20 metrologinė patikra	vnt.	5
3.3.	DN 32 metrologinė patikra	vnt.	10
3.4.	DN 40 metrologinė patikra	vnt.	15
4.	Kombinuoti mechaniniai vandens skaitikliai		

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis (36 mėn.)*
4.1.	DN 50/DN 20 metrologinė patikra	vnt.	5
	DN 50/DN 20 reguliavimas	vnt.	5
4.2.	DN 80/DN 20 metrologinė patikra	vnt.	1
	DN 80/DN 20 reguliavimas	vnt.	1
4.3.	DN 100/DN 20 metrologinė patikra	vnt.	2
	DN 100/DN 20 reguliavimas	vnt.	2
4.4.	DN 150/DN 40 metrologinė patikra	vnt.	2
	DN 150/DN 40 reguliavimas	vnt.	2
5.	Elektromagnetiniai debitomačiai		
5.1.	DN 40 metrologinė patikra	vnt.	6
5.2.	DN 50 metrologinė patikra	vnt.	6
5.3.	DN 65 metrologinė patikra	vnt.	6
5.4.	DN 80 metrologinė patikra	vnt.	8
5.5.	DN 100 metrologinė patikra	vnt.	11
5.6.	DN 125 metrologinė patikra	vnt.	1
5.7.	DN 150 metrologinė patikra	vnt.	11
5.8.	DN 250 metrologinė patikra	vnt.	2
5.9.	DN 400 metrologinė patikra	vnt.	3
5.10.	DN 600 metrologinė patikra Paslauga atliekama Nuotekų valykloje, adresu: Šiaulių k. sen., Jurgėliškių k. 5, Šiaulių r.	vnt.	2

*Preliminarus kiekis taikomas tik pasiūlymams palyginti bei pasiūlymų eilei sudaryti. Perkantysis subjektas neįsipareigoja įsigyti viso lentelėje nurodyto kiekio. Apmokėjimas bus vykdomas tik už faktiškai įsigytų Paslaugų ir Paslaugai atlikti reikalingų atsarginių įrenginių ir detalių/medžiagų kiekį (apimtį).

7. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

7.1. Neteikiami

8. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

8.1. Paslaugos teikėjas, atlikęs Skaitiklių patikrą turės pateikti metrologinės patikros sertifikatą.

9. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

9.1. Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai, nurodyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.1 papunktyje, nes „Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominės sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos ekonominių sąskaitų“. Pirkimo objektas (metrologinė vandens apskaitos prietaisų patikra) apima vandens nuostoliams mažinti skirtą priežiūros ir remonto veiklą.

10. NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

10.1. Netaikomi.

11. KITI REIKALAVIMAI

11.1. Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas Techninės specifikacijos 2.2 punkte nurodytos išimties atveju, turi:

11.1.1. Paslaugų atlikimo vietoje atsakingą asmenį – darbų vadovą, kuris organizuotų visus su Paslaugos atlikimu susijusius darbus;

11.1.2. Laikytis priešgaisrinės ir darbų saugos reikalavimų;

11.1.3. Saugoti Perkančiojo subjekto teritorijoje esantį turtą, atlyginti dėl tyčinių veiksmų ar dėl neatsargumo jam padarytą žalą;

11.1.4. Užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo darbuotojai vaikščiotų tik Paslaugų teikimo vietoje.

12. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

12.1. Netaikoma.

13. PRIEDAI PRIE TECHNINĖ SPECIFIKACIJOS

13.1. Nėra.
