



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„AKMENĖS VANDENYS“

Pagal adresatų sąrašą

2025-03-31 Nr. 6

DĖL ATSAKYO Į PAKLAUSIMĄ

Atsakome į Jūsų pateiktą paklausimą dėl Kruopių miestelio nuotekų valymo įrenginių statybos darbų pirkimo:

1. Klausimas. 2025-03-31 atsakyme Nr.12 nurodoma, kad perteklinio dumblo talpoje nereikia numatyti aeracijos sistemos. Atkreipiame dėmesį, kad naujieji NVĮ iš nuotekų turės pašalinti ne tik BDS, bet ir N ir P, perteklinio dumblo talpoje nenumačius aeracijos sistemos, pastarojoje susidarys anaerobinės sąlygos dėl kurių iš dumblo atgal į vandenį išsiskirs sukaupti fosfatai. Tankinant dumblą iš dumblo išsiskyrę fosfatai, kartu su nuskaidrėjusiu dumblo vandeniu, būtų grąžinami į biologinio valymo grandį ir gali reikšmingai įtakoti P koncentraciją išvalytose nuotekose. Siūlome reikalauti įrengti aeracijos sistemą perteklinio dumblo talpoje su atskira orapūte, taip būtų užtikrintas stabilus ir patikimas dumblo tankinimo-stabilizavimo procesas neturėsiantis neigiamos įtakos teršalų koncentracijoms išvalytose nuotekose. Taip pat aeracijos sistema atlieka talpos turinio homogeniškumo atstatymo funkciją, tai aktualu dumblo išsiurbimo metu, nes siurbti dugne nusėdusį sutankėjusį dumblą tampa labai sudėtinga.

Atsakymas: Perkantysis subjektas priėmė sprendimą ir informuoja, kad privalu įrengti aeracijos sistemą perteklinio dumblo talpoje su atskira orapūte.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Monika Krištopaitytė