

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,  
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams 2025-03-31 Nr. ....  
] ..... Nr. ....

CVP IS priemonėmis

**DĖL PĖSČIŪJŲ TUNELIO, ESANČIO VILNIAUS G. (UNIKALUS NR. 1998-9029-7019), KAUNE,  
KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU**

Vadovaujantis pėsčiųjų tunelio, esančio Vilniaus g. (unikalus Nr. 1998-9029-7019), Kaune, kapitalinio remonto darbų supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 punktu ir pateiktais projektuotojų atsakymais, atsakome į dalyvių pateiktus klausimus (kalba netaisyta):

**1 Klausimas.** Ar tikrai yra reikalinga tokio dydžio platforma? TS nurodyta, kad ji turi būti 1910x1796mm dydžio, ir keliamosios galios 400 kg. Tačiau su pateiktais eskizų matmenimis šie duomenys prasilenkia ir nelabai gali būti padaromi. Taip pat, tokio dydžio platformai, keliamoji galia su platformos dydžiu stipriai prasilenkia, nes tokio dydžio platformai keliamoji galia jau turėtų būti pasirinkta link 1000 kg. Ar galima koreguoti platformos ir išorės matmenis, bei keliamąją galią? Ar galima montuoti įrengimą, kurio vidiniai matmenys yra 2470 x 1400mm, išorės – 2580 x 1880mm, keliamoji galia 1000 kg.

**Atsakymas.** Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų įrangą, tai šiuo atveju didesnė platformos keliamoji galia laikoma geresniu parametru. Platformos matmenys turi atitikti projekto užduotį.

**2 Klausimas.** 7 pav. keltuvas - brėžinyje numatytas papildomas berėmio stiklo apgaubimas. Ar šis reikalavimas nėra perteklinis, atsižvelgiant į keltuvo naudojimo tikslus ir konstrukcijos reikalavimus? Prašau patikslinti keltuvo matmenis ir reikalavimus, kad būtų galima tinkamai įsivertinti galimo įrengti keltuvo kainą.

**Atsakymas.** Berėmio stiklo apgaubimas nėra perteklinis reikalavimas. Ši konstrukcija numatyta apsaugoti keltuvo duris nuo aplinkos veiksnių (lietaus, sniego, ledo) poveikio. Dėl keltuvo matmenų ir reikalavimų žiūrėti 1 klausimo atsakymą.

Taip pat informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas atidedamas iki **2025-04-09 11.00 val.**

Pažymime, kad pirkimo informacijoje nėra galimybės pakeisti paaiškinimų pateikimo termino. Tiekėjai prašymus dėl paaiškinimų gali teikti iki 2025-04-03 00.00 val.

Skelbimas, susijęs su skelbime apie pirkimą nurodytų datų pataisa, bus paskelbtas CVP IS.

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kauno miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL PĖSČIŪJŲ TUNELIO, ESANČIO VILNIAUS G. (UNIKALUS NR. 1998-9029-7019), KAUNE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-03-31 Nr. 32-2-150
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Akinės bendrovės, UAB, IAB'
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Daiva Čeponienė vedėja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-03-31 15:17
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-03-31 15:18
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250312.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-31)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-03-31 nuorašą suformavo Asta Kudirkienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-