



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
VIEJŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

**DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO**

Vadovaudamiesi **automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų Minijos g. 126, 128, 130C ir Minijos g. 130, 130A, 130B, rekonstravimo darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (CVP IS ID 1823397) sąlygų aprašo 47 p., atsakome į gautus klausimus:**

**1. Klausimas:**

Prašome patikslinti, ar mums niekur nereikia įsivertinti ESO dalies kainos.

**Atsakymas:**

ESO dalies kainos įsivertinti nereikia.

**2. Klausimas:**

TDP „II Minijos 130B 2 DL-20-09-TDP-SD“ KŽ yra duota:

3.7	Gatvės bordiūrų įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo. <b>PASTABA: į kiekius įtraukti ir žemėjantys bei nužeminti gatvės bordiūrai 1000x150x220/300, 1000x150x220</b>	m	483	5.2.2
-----	---	---	-----	-------

Prašome nurodyti, kiek reikia iš 483 m įrengti tokių gatvės bordiūrų 1000x150x220/300 ir kiek tokių 1000x150x220.

**Atsakymas:**

200 m – žemėjančių gatvės bordiūru 1000x150x220/300;

283 m – nužemintų gatvės bordiūru 1000x150x220.

**3. Klausimas:**

TDP „I Minijos 128 - 02 DL-20-08-TDP-S“ KŽ yra duota:

3.7	Gatvės bordiūrų įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo. <b>PASTABA: į kiekius įtraukti ir žemėjantys bei nužeminti gatvės bordiūrai 1000x150x220/300, 1000x150x220</b>	m	431	5.2.2
-----	---	---	-----	-------

Prašome nurodyti, kiek reikia iš 431 m įrengti tokių gatvės bordiūrų 1000x150x220/300 ir kiek tokių 1000x150x220.

**Atsakymas:**

200 m – žemėjančių gatvės bordiūru 1000x150x220/300;

231 m – nužemintų gatvės bordiūru 1000x150x220.

#### 4. Klausimas:





Prašome pateikti Mažalapės liepos (*Tilia cordata*) reikalavimus, tai yra kokio dydžio turi būti pasodintos.

#### Atsakymas:

Lajai būtina zona - 2,5 m į visas šalis (diametras 5 m). Pridedama želdinių schema.

#### 5. Klausimas:

„Minijos g. 126, 128, 130C, Klaipėdos mieste automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimo, pėsčiųjų takų ir lietaus nuotekų tinklų naujos statybos techninis-darbo projektas” „Želdinu schema” duota, kad reikia medžius pasodinti ir krūmus, bet lokalinėje sąmatoje yra tik Mažalapė liepa.

5.00 	Atsodinami želdiniai, mažalapė liepa ( <i>Tilia cordata</i> ), 3 vnt. Lajai būtina zona - 2,5 m į visas šalis (diametras 5 m)
5.00 	Atsodinami želdiniai, dygioji eglė ( <i>Picea pungens</i> ), 1 vnt. Lajai būtina zona - 1 m į visas šalis (diametras 5 m)
5.00 	Greta atsodinamų želdinių teritorijoje esančių medžių lajai būtina zona - 2,5 m į visas šalis (diametras 5 m)
	Sodinami želdiniai (krūmai), lanksvos ( <i>Spiraea</i> )

Prašome patikslinti, ar nereikia sodinti eglės ir krūmų, kurie ant brėžinio yra parodyti.

#### Atsakymas:

Minijos g. 126, 128, 130C projekto Želdynų schemoje ir lokalinėje sąmatoje yra neatitikimų, todėl eglės sodinti **nereikia**, o krūmus, kurie ant brėžinio yra parodyti, sodinti **reikia**.

#### 6. Klausimas:

„Minijos g. 126, 128, 130C, Klaipėdos mieste automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimo, pėsčiųjų takų ir lietaus nuotekų tinklų naujos statybos techninis-darbo projektas” „Želdinu schema” duotas ir kertamas medis. Prašome patikslinti, ar nereikia vertinti šio medžio kompensavimo vertės.

#### Atsakymas:

Reikia vertinti medžio kompensavimo vertę.

#### 7. Klausimas:

„Automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų Minijos g. 130, 130A, 130B, Klaipėdos mieste rekonstravimo techninis-darbo projektas” „Želdinu schema” duota, kad reikia medį pasodinti ir krūmus, bet lokalinėje sąmatoje yra tik Mažalapė liepa. Prašome patikslinti, ar nereikia sodinti ir krūmų, kurie ant brėžinio yra parodyti.

#### Atsakymas:

Minijos g. 130, 130A, 130B projekto Želdynų schemoje ir lokalinėje sąmatoje yra neatitikimų, krūmus, kurie ant brėžinio yra parodyti, sodinti **reikia**.

#### 8. Klausimas:

Prašome papildyti Viešojo pirkimo sutarties 7 p. nauju 7.3. papunkčiu dėl darbų termino pratęsimo esant Sutarties 9 p. nurodytoms aplinkybėms, t. y. jeigu Rangovas negali vykdyti darbų pagal darbų dokumentuose ar įstatymuose jiems keliamus technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinių sąlygų, kadangi šios aplinkybės taip pat jokių būdu negali priklausyti nuo Rangovo.

**Atsakymas:**

Esant Sutarties 9 p. nurodytoms aplinkybėms darbų atlikimo terminas yra stabdomas, o ne pratęsiamas. Sutarties 38.2 p. nurodyta, jeigu į Sutarties galiojimo laiką patenka technologinė (-ės) pertrauka (-os), Sutarties terminas pratęsiamas technologinės (-ių) pertraukos (-ų) laikotarpiu (-iais) Šalių pasirašomu papildomu susitarimu.

Sutarties 35 p. išvardintos ir kitos stabdymo aplinkybės, įskaitant ir 35.1.4 papunktį (netinkamos oro sąlygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles).

Manome, kad sutarties nuostatos yra tinkamos ir pakankamos, todėl jas pildyti nėra tikslinga.

**9. Klausimas:**

Sutarties 35.1. punkte numatyti atvejai, kai Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas, atsiradus aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties sudarymo, tačiau nenumatyta, kad atsiradus šioms aplinkybėms, Sutarties vykdymo terminas turi būti pratęsiamas. Prašome papildyti Sutarties sąlygas, nurodant, kad esant Sutarties 35.1. p. išdėstytoms darbų vykdymo sustabdymo aplinkybėms, Sutartyje numatytas darbų vykdymo terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek Rangovas ne dėl savo kaltės negalėjo vykdyti darbų.

**Atsakymas:**

Sutarties 35.5 p. nurodyta, jog Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties. Pagal Sutarties 35.3 p., įvykus Sutarties 35.1 p. nurodytoms aplinkybėms, Sutartis gali būti stabdoma iki atsiradusių aplinkybių pasibaigimo.

Atkreipiame dėmesį, kad sustabdžius sutartį – darbų atlikimo terminas netrumpėja, o sustoja nuo stabdymo dienos. Atsižvelgiant į tai, kad darbų atlikimo terminas Sutartyje nėra nurodomas konkrečia data – terminas nebūtų ilginamas, jis liktų toks, koks yra Sutartyje, tik laikotarpis, kuriam Sutartis buvo sustabdyta, neįskaičiuojamas į darbų atlikimo laikotarpį. Manome, kad sutarties nuostatos yra tinkamos ir pakankamos, todėl jas pildyti nėra tikslinga.

*Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamas teikiant pasiūlymus.*

Komisijos pirmininkas

Andrius Kačalinas

Audra Čepienė, tel. (0 46) 39 60 87, el. p. [audra.cepiene@klaipeda.lt](mailto:audra.cepiene@klaipeda.lt)

Milda Butkuvienė, tel. (0 46) 44 55 11, el. p. [milda.butkuviene@klaipeda.lt](mailto:milda.butkuviene@klaipeda.lt)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-04-01 Nr. (14.24E)-VP3-435
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Andrius Kačalinas, Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas, Viešųjų pirkimų komisija
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ANDRIUS KAČALINAS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-04-01 09:35:59 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-04-01 09:36:12 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-10-20 14:36:51 – 2025-10-19 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-01 09:40:58)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-04-01 09:40:58 Dokumentų valdymo sistema Avilys