



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEJŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **parko palei Šilutės plentą įrengimo darbų su darbo projekto parengimu pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (CVP IS ID 1352814)** sąlygų aprašo 54 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Prašome patikslinti, kokio aukščio plieniniai vejos bortus įsivertinti – 20 cm ar 30 cm? Jeigu dedami skirtingų aukščių bortai, prašome išskirti kiekius. Taip pat prašome pateikti detalius plieno bortų įrengimo brėžinius, kad būtų galima įsivertinti reikiamą betono kiekį.

Atsakymas:

Projekte numatyti dviejų tipų: 20 cm ir 30 cm aukščio plieniniai bortai. Jų vietos nurodytos Skersiniuose pjūviuose Br. Nr. ZEL-2022-03-TP- SP-BR.7. Pjūviuose parodytas borto įrengimo principas - betonuojamas. Detalesni sprendiniai galės būti tikslinami darbo projekte. Vienam tiesiniam borto metrui įtvirtinti reikalingas 0,01 kub. m. betono C 16/20.

2. Klausimas:

„Sklypo plano“ dalies „Suvestiniame medžiagų ir darbų sąnaudų žiniaraštyje“ pozicijoje 16.2 minimi Corten plieno vejos bortai, pozicijoje 17.1 jau įvardijami kaip Plieno vejos bortai. Techninėje specifikacijoje aprašomi plieniniai bortai. Prašome paaiškinti, kuo skiriasi Corten plieno vejos bortai nuo Plieno vejos bortų?

Atsakymas:

Corten plieno bortai (16.1 pozicija) naudojami ties pralaidomis su lietaus latakų (skersiniai, išilginiai konstrukciniai pjūviai parodyti brėžinyje ZEL-2022-03-TP- SP-BR.7-2. Kitur - takų iš aikštelių kraštuose naudojami cinkuoto plieno bortai. Vadovautis brėžiniais ir konstrukciniais pjūviais ZEL-2022-03-TP- SP-BR.7.

Plieniniai bortai turi būti cinkuoto plieno, o Corten plieno - rūdinto plieno.

3. Klausimas:

Prašome patikslinti pozicijų „17.2 Kelio borto įrengimas“ ir „18.2 Kelio borto įrengimas“ kelio bortų išmatavimus ir pateikti detalius bortų įrengimo brėžinius, kad būtų galima įsivertinti reikiamą betono kiekį.

Atsakymas:



Projekte numatyti dviejų tipų: 20 cm ir 30 cm aukščio plieniniai bortai. Jų vietos nurodytos Skersiniuose pjūviuose Br. Nr. ZEL-2022-03-TP- SP-BR.7. Pjūviuose parodytas borto įrengimo principas - betonuojamas. Detalesni sprendiniai galės būti tikslinami darbo projekte. Vienam tiesiniam borto metrui įtvirtinti reikalingas 0,01 kub. m. betono C 16/20.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Kačalinas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-01 Nr. (14.24E)-VP3-436
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Kačalinas, Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas, Viešųjų pirkimų komisija
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS KAČALINAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-01 09:36:55 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-01 09:37:07 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-20 14:36:51 – 2025-10-19 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-01 09:43:26)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-01 09:43:26 Dokumentų valdymo sistema Avilys