



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2025-04-01 Nr. 1906362-1

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Pateikiame atsakymus į gautus tiekėjų klausimus dėl konkurso „Automatinio cheminio vandens paruošimo įrenginio pirkimas“ (toliau – Konkursas):

1. Klausimas: prašytume atsakyti, kodėl minkštinimo filtrų aprašymuose pateiktas vieno laipsnio nepertraukiamo veikimo vandens minkštinimo filtras (viena kolona dirba, kita – regeneruojasi arba laukia), o montavimo schemoje įtrauktas dar vienas – antro laipsnio, vienos kolonos vandens minkštinimo filtras?

Atsakymas: techninėje specifikacijoje pavaizduota esanti šiuo metu Kėdainių RK cheminio ūkio schema su veikiančiais esamais įrenginiais. Ir tai nėra 2-iejų laipsnių schema. Vadovaujantis techninės specifikacijos 5.6. p. nuostata, tiekėjas turi pateikti pristatomos įrangos išpildomąją dokumentaciją, sumontavimo ir eksploatavimo instrukcijas, kuriomis vadovaujantis pirkėjas turės galimybę teisingai sumontuoti pristatytą įrangą, kurią po to reikės tiekėjui suderinti. Pateikiamos schemos tikslas – pateikti tiekėjui papildomą informaciją ruošiant pateikiamos naujos įrangos montavimo dokumentaciją (instrukcijas, schemas).

2. Klausimas: Ar pagal techninės specifikacijos 5.4 punktą, tiekėjas taip pat turi pasiūlyti reagentą HydroX (1 bakelį t.y. 25 ltr) ir reagento dozavimo stotelę?

Atsakymas: Pagal techninės specifikacijos 5-ą punktą, tiekėjas turi sukomplektuoti ir pristatyti automatinio vandens cheminio valymo įrenginį, įskaitant įrangą deguonies iš termofikacinio vandens pašalinimui, dozuojančią reagentą HYDRO-X (techninės specifikacijos 5.4. p.). Tai yra visas kompleksas, užtikrinantis deguonies iš termofikacinio vandens pašalinimą.

Pirkimo organizatorė
Jurgita Adomaitytė-Zykvienė