



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,  
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams

Nr. ....

] ..... Nr. ....

(pateikiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis)

**DĖL KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS, KOVO 11-OSIOS G. 50, KAUNE, PAPRASTOJO  
REMONTO DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO**

Vadovaujantis Kauno Kovo 11-osios gimnazijos, Kovo 11-osios g. 50, Kaune, paprastojo remonto darbų supaprastinto pirkimo atviro konkurso bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 punktu, atsakome į dalyvių pateiktą klausimą:

**1. Klausimas.** Prašome paaiškinti kokias lubas skaičiuoti: su paslėpta konstrukcija, ar A tipo?

sienos: tinkavimas; glaistymas; dažymas;  
lubos: pakabinamos segmentinės lubos su paslėpta konstrukcija;

**10. TS-10. PAKABINAMŲ LUBŲ ĮRENGIMAS**

Pakabinamos lubos turi būti montuojamos po to, kai bus sumontuotas jų pakabinimo karkasas (pagal projektinius sprendimus), patikrint karkaso horizontalumas ir atitikimas projektinėms altitudėms. Prieš įrengiant pakabinamas lubas, viso pertvarų ir sienų dalys, esančios virš pakabinamų lubų, turi būti užsandarintos, be plyšių ir angų, remtis į perdangos konstrukciją. Pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti tiekiami su higieniniais ir degumo klase patvirtinančiais dokumentais. Visos medžiagos turi turėti eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP).

Modulinės gipso kabamosios lubos montuojamos 600 x 600 mm plokštės su A tipo briauna, kurios atitinka EN 14190 standartą.

Gaminio techninės savybės turi tenkinti šias sąlygas:

- Degumo klasė: A2-s1, d0
- Atsparumo ugniai klasė: nuo REI 15 iki REI 90 (priklausomai nuo sąlygų)
- Atsparumas drėgmei RH 90 pagal EN 13964 standartą
- Šviesos atspindėjimas ≥ 85%
- Plokštės paviršius padengtas baltai dažais (spalva artima RAL9010)
- Akustinės savybės
- Garso izoliacija  $D_{n,c,w} = \sim 41$  dB
- Plokščių švarumo klasė turi tenkinti ISO 5 lygį (pagal ISO 14644)

	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
030385303 04 TDB SA TS			

**1. Atsakymas.** Vadovautis technine specifikacija „TS-10. Pakabinamų lubų įrengimas“.

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

G. Keserauskienė, tel. +37067580380, el. p. gintare.keserauskiene@kaunas.lt

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kauno miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS, KOVO 11-OSIOS G. 50, KAUNE, PAPERASTOJO REMONTO DARBŲ SUPAPERASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-04-02 Nr. 32-2-154
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Akinės bendrovės, UAB, IAB'
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Daiva Čėponienė vedėja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-04-02 09:43
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-04-02 09:44
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250312.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-02)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-04-02 nuorašą suformavo Gintarė Keserauskienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-