



**MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (0 443) 98 204, el. p. administracija@mazeikiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234

Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai,  
tel. (0 443) 98 215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

Tiekėjams

2025-04-02 Nr. VP4-172

*Teikiama CVP IS priemonėmis*

**DĖL ATSAKymo Į PAKLAUSIMĄ**

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdo supaprastintą viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Reivyčių seniūnijos Buknaičių kaimo Miško gatvės Nr. R-2-8 kapitalinis remontas“ pirkimą (pirkimo ID1907559, toliau – pirkimas).

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis buvo gautas tiekėjo paklausimas dėl pirkimo sąlygų patikslinimo ar paaiškinimo ir Perkančioji organizacija teikia šį atsakymą:

**Klausimas.**<sup>1</sup> „Projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio storis nurodytas 40 cm, o projekto brėžiniuose nurodomas 50 cm. Prašome patikslinti apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo storį ir kiekį.“

**Atsakymas.** Paaiškiname, kad projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio storis turi būti 50 cm .

Šie paaiškinimai yra neatskiriama pirkimo dalis.

PRIDEDAME:

Patikslintą suvestinį darbų kiekių žiniaraštį – 4 lapai.

Vedėja

Jovita Kontenė

Rasa Juknė, tel. (0 443) 42 660, el.p. [rasa.jukne@mazeikiai.lt](mailto:rasa.jukne@mazeikiai.lt)

<sup>1</sup> Tiekėjų klausimai neredaguoti