



Tiekėjams

 2025-04-02 Nr. _____
 Į _____ Nr. _____

DĖL ATSAKOMO Į TIEKĖJO PATEIKTUS KLAUSIMUS

Vykdamt supaprastintą atvirą konkursą „Aerotenkų nitratų matuoklių keitimas“ (skelbtą 2025-03-27, pirkimo ID 1878372) (toliau – Konkursas), tiekėjas CVP IS priemonėmis pateikė klausimus ir Komisija, vadovaudamasi Konkurso bendrųjų pirkimo sąlygų 24 punktu, pateikia atsakymus:

TIEKĖJO KLAUSIMAI:

1. Ar galima siūlyti ne Endress+Hauser produktus, jeigu nitratų davikliai bus siūlomi kartu antriniais keitikliais?
2. Jeigu siūlomi Endress+Hauser davikliai, ar galima bus naudoti esamą daviklių tvirtinimo armatūrą?
3. Jeigu daviklių tvirtinimą reikia pateikti naują, ar galima naudoti PVC tipo vamzdžius vertikaliai tvirtinimui prie rezervuaro sienos? Kokio ilgio armatūra reikalinga: ar pakaks 1,8 metro ilgio?

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

1. Perkantysis subjektas nekelia reikalavimų konkretaus prekės gamintojo atžvilgiu. Pirkimo objektas neapima antrinių matavimo prietaisų keitimo. Prekė turi būti tinkama eksploatuoti su esamais antriniais matavimo prietaisais, nekeičiant prekės programinės ir valdymo įrangos SCADA sistemoje. Žr. techninės specifikacijos 6.2 punkto reikalavimus.
2. Tiekėjas kartu su preke turės pateikti ir prekės tvirtinimo armatūrą. Žr. Techninės specifikacijos 6.3 punktą.
3. Tiekėjas turi vadovautis techninės specifikacijos 1 lentelės 12 punkto reikalavimais, kuriuose nurodytas reikalavimas, kad matuoklių laikikliai ir tvirtinimo elementai „turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 (EN 1.4401) plieno markės“. Tiekėjas turi pats įsivertinti reikiamą matuoklių armatūros tvirtinimo sprendinius, kuriais būtų užtikrinti techninės specifikacijos 6.3 punkto ir 1 lentelės 12 punkto reikalavimai bei reikiami įrenginių panardinimo gyliai. Informuojame, kad aerotanko gylis (nuo G/b technologinio tiltelio) – 6 m, projektinis palaikomas vandens stulpas aerotanke 5,2 m.

Komisijos pirmininkė

Rita Eizintienė

P. Abromavičius, tel. +370 41 596 591, el. paštas paulius.a@siauliuvandenys.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Šiaulių vandenys“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymo į tiekėjo pateiktus klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-02 Nr. S-1015
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai CVPIS
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	