



## UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“

Suinteresuotiems tiekėjams skelbiamoje apklausoje

2025-04-03

”Šateikių katilinės, esančios Plungės r., Šateikių km, Žemaitės 14B, paprastojo remonto darbai”

VPT paskelbimo data: 2025-03-27

Skelbimo numeris: 1871127

**Dėl skelbiamos apklausos ”Šateikių katilinės, esančios Plungės r., Šateikių km, Žemaitės 14B, paprastojo remonto darbai” atsakymo į suinteresuoto tiekėjo klausimą**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, bei UAB Plungės šilumos tinklai skelbiamos apklausos ”Šateikių katilinės, esančios Plungės r., Šateikių km, Žemaitės 14B, paprastojo remonto darbai” pirkimo sąlygomis, perkantysis subjektas atsako į 2025-04-02 suinteresuoto tiekėjo paklausimą.

### **Suinteresuoto tiekėjo klausimas:**

Pagal techninę specifikaciją nurodomas reikalavimas:

1.1. Katilo tipas Vandens šildymo, dūmavamzdis, 3 eigų. Dūmavamzdžių padėtis-horizontali  
Yra daug gaminamų katilų su vertikaliais dūmavamzdžiais ir labai gerais eksploataciniais rodikliais.  
Kodėl pasirinktas toks kategoriškas reikalavimas konstrukcijai?

### **Perkančiojo subjekto atsakymas:**

Horizontalaus šilumokaičio reikalavimas konstrukcijai yra pasirinktas dėl šių priežasčių:

1. Horizontalaus šilumokaičio pasipriešinimas lyginant su vertikaliu yra mažesnes, todėl prie horizontalaus šilumokaičio dūmsiurbės elektros sąnaudos yra mažesnės;
2. Horizontalų šilumokaitį yra daug lengviau aptarnauti, bei esant reikalui remontuoti;
3. Horizontaliuose šilumokaičiuose galimas 3 eigų vertimasis, todėl katilo efektyvumas yra didesnis.

UAB Plungės šilumos tinklai viešojo pirkimo komisija