

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTAS
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIUS**

TVIRTINU
TD vadovas

**AUTOMATINIŲ VALDYMO VOŽTUVŲ SU TERMOSTATAIS KOMPLEKTŲ
PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025-04-01 Nr. Spc-13(13.66E)
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkama 12 automatinių valdymo vožtuvų su termostatais komplektų. Pirkimo tikslas yra modernizuoti VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ IAE, Užsakovas) pastatuose 101/1,2 tiekiamosios ventiliacijos 1,2WA01, 1,2WA02, 1,2WA17, 1,2WA18, 1,2WA21, 1,2WA22 įrangą. Tai leis sumažinti IAE elektros energijos ir techninės priežiūros sąnaudas, tuo prisidedant prie efektyvaus VĮ IAE eksploatavimo nutraukimo projektų įgyvendinimo.





2.1. Pirkimas inicijuojamas remiantis CPVA energetinio audito 2023 m. rekomendacijomis (ataskaita ĮG-5403 nuo 2023-11-17) siekiant optimizuoti termofikato srautą 101/1,2 pastate A bloke, ant oro vėdinimo sistemos šildymo mazgų įrengti automatinius valdymo vožtuvus.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS**

3. Perkamų prekių kiekiai ir jų minimalūs techniniai reikalavimai nurodyti žemiau nurodytoje lentelėje:

Lentelėje esantys paveikslėliai yra tik informacinio pobūdžio ir vertinant pasiūlymus paveikslėliais nebus vadovaujama.

Nr.	Pavadinimas	Minimalūs techniniai parametrai	Perkamas kiekis
3.1.	Automatinis valdymo vožtuvas	<ul style="list-style-type: none">• DN50• Nominalus slėgis: ne mažesnis kaip PN16• Srautas: ne mažiau Kvs 32 m³/h	12 vnt.

		<ul style="list-style-type: none"> • Jungtis: DN50, flanšas EN 1092–2 arba lygiavertis 	
3.2.	<p>Kombinuota jungtis dviem termostatiniams elementams sujungti</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Turi būti suderinama su termostatais ir vožtuvu 	12 vnt.
3.3.	<p>Termostatas su jutikliu</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatūros diapozonas ne mažiau kaip nuo +40 ÷ +90°C • Matavimo terpė: vanduo • Komplektą sudaro: jutiklis, kapiliarinis vamzdelis, derinimo blokas • Kapiliarinio vamzdelio ilgis: ne mažiau 5 m 	12 kompl
3.4.	<p>Termostatas su jutikliu</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatūros diapozonas ne mažiau kaip nuo -15 ÷ +50°C; • Matavimo terpė: oras • Komplektą sudaro: jutiklis, kapiliarinis vamzdelis, derinimo blokas • Kapiliarinio vamzdelio ilgis: ne mažiau 5 m 	12 kompl

IV SKYRIUS DOKUMENTAI

4. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti siūlomų prekių gamintojus ir modelius.

5. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus techninius aprašus ir/arba analogiškus gamintojo parengtus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių, nurodytų šios techninės specifikacijos aukščiau esančioje lentelėje techninių parametru atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

6. Kartu su prekėmis Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių, gamintojo eksploataavimo (vartojimo) instrukcijų (lietuvių ir/arba anglų kalba) elektronines arba spausdintines versijas.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Visos prekės turi būti pristatytos į VĮ Ignalinos atominės elektrinę, Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav.

VI SKYRIUS KITOS IŠLAIDOS

8. Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.

9. Tiekėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.

VII SKYRIUS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ REIKALAVIMAI

10. Prekės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 6 p., turi būti pristatytos ar perduotos antrinėje pakuotėje. Ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius "Pakuotės"), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

VIII SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

11. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

12. Visoms siūlomoms prekėms turi būti taikoma ne trumpesnė, nei 24 mėnesių garantija nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

13. Garantiniu laikotarpiu, esant prekių defektams, Užsakovas kreipiasi į Tiekėją su prašymu atvykti šalinti gedimus telefonu arba el. paštu. Defektų šalinimo paslaugos pradedamos teikti darbo dienomis ne vėliau kaip per 48 valandas nuo prašymo atvykti gavimo momento jei prašyme atvykti nenustatyta vėlesnė data, kitais atvejais – šalių susitarimu. Tiekėjas užtikrina atsiradusių defektų pašalinimą savo sąskaita ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Garantija tai laikotarpis, per kurį išaiškėjus pateiktų prekių trūkumams/defektams, jie turi būti pašalinti prekių teikėjo sąskaita. Pakeistoms naujoms įrangos dalims turi būti taikoma ne mažesnė kaip gamintojo garantija nuo remonto paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

TPS vadovas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Techninės priežiūros skyrius (626 / 521)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	AUTOMATINIŲ VALDYMO VOŽTUVŲ SU TERMOSTATAIS KOMPLEKTŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-01, Spc-13(13.66E)
Adresatas	Pirkimų ir sutarčių skyrius (446 / 945 / 944)
Dokumentą vizavo.	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-03-28 13:13:20
Dokumentą vizavo.	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-03-28 13:20:08
Dokumentą vizavo.	P
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-03-28 14:14:15
Dokumentą vizavo.	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-03-31 11:20:05
Dokumentą vizavo.	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-03-31 14:52:45
Dokumentą pasirašė	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-03-31 15:55:02
Dokumentą tvirtino	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-04-01 10:47:19
Registratorius	Dokumentų valdymo
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-04-01 13:59:18
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2

Nuorašas tikras
 VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)
 2025-04-01