



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Aušros a. 10, 82196 Radviliškis, tel. (+370) 69 003
el. p. informacija@radviliskis.lt, svetainė internete www.radviliskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188726247.

Tiekėjams

2025-04-03

Nr. S-1107 -(8.43)

I

Nr.

DĖL GAUTŲ PAKLAUSIMŲ

Viešojo pirkimo organizatorius CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo paklausimus dėl „Administracinio pastato Aušros a. 10, Radviliškis, paprastas remontas.“ pirkimo (Nr. 1889163) konkurso dokumentų paaiškinimo, kuriuose:

1. **Klausimas.** Gal galite pateikti aliuminių durų eskizą? Arba aprašyti kaip durys turi būti sudalintos ir kaip bus varstomos?

Atsakymas. Planuojama įstatyti analogiškas esamoms lauko durims (žr. pridedamą foto) vidinėje pusėje taip sukuriant tamburą šalčiui iš lauko sulaikyti.

2. **Klausimas.** Kaip reikėtų suprasti aliuminių durų aprašą "Aliuminės lauko (dvivierės) durys pagal Užsakovo poreikius. Į varstomos varčios rėmą įterptas durų užpildas yra pagrindinis, durų stilių lemiantis kūrybinis elementas, kurio platus spalvų ir formų pasirinkimas yra užsakovo"?

Atsakymas. Koreguojame įrašą paliekant tik: "Aliuminės lauko (dvivierės) durys pagal Užsakovo poreikius.", į likusią užrašo dalį prašome nekreipti dėmesio (pakoreguotas žiniaraštis Nr 1.).

3. **Klausimas.** Gal galite pateikti keičiamo lango paketo specifikacijas ir matmenis?

Atsakymas. Pastato cokolinio aukšto lango rėmo varstomos dalies dviejų stiklų paketas, kurio preliminarūs išmatavimai 400x1000 (žr. pridedamą foto).

4. **Klausimas.** Kuo vadovautis skaičiuojant rekuperatorių įrengimą? Nes palubinis plokštelinis rekuperatorius ir Sieninis mini rekuperatorius skirtingi įrenginiai. Prašome nurodyti rekuperatorių tipą ir techninius parametrus (Dokumente „Žiniaraštis Nr. 1 administracijos patalpos.xlsx“ 11. Sieninių mini rekuperatorių montavimas pastatų išorinėse sienose – 1 vnt Dokumente „Žiniaraštis Nr. 1.1 įrenginių poreikis administracijai.xlsx“ nurodyta


12. Horizontalus (palubinis) plokštelinis rekuperatorius – 1 vnt).

Atsakymas. Dokumente „Žiniaraštis Nr. 1 administracijos patalpos.xlsx“ 11 pozicijoje skaityti: Horizontalaus palubinio rekuperatoriaus montavimas – 1 vnt (pakoreguotas žiniaraštis Nr 1.) Rekuperatoriaus tipas ir techniniai parametrai nurodyti pirkimo techninės specifikacijos 16 punkte - Reikalavimai vėdinimo sistemoms. Plokštelinis rekuperatorius.

PRIDEDAMA :

1. Lauko durų foto nuotrauka.
2. Lango rėmo foto nuotrauka.
3. Koreguotas žiniaraštis Nr. 1.

Pirkimo organizatorius



Snieguolė Kadžiulienė