

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (0 381) 58 035, faks. (0 381) 58 088, el. p. info@anyksciai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774637

Viešojo pirkimo dalyviams

2025-04-

Nr. 1-SD-

DĖLVIEŠOJO PIRKIMO DALYVIO GAUTŲ KLAUSIMŲ IR ATSAKYMŲ PATEIKIMO

Anykščių rajono savivaldybės administracijos (Centrinės perkančiosios organizacijos) viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), atliekanti viešąjį pirkimą ID 1788903 „Techninių darbo projektų parengimo ir darbų pagal parengtus projektus rekonstrukcijos atlikimas“ paskelbtą 2025 m. kovo 24 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), gavusi viešojo pirkimo tiekėjo klausimus, teikia atsakymus.

Klausimas:

Prašome patikslinti: projektavimo užduotyse yra pateiktos pastabos, kur numatyta rekonstruoti dalį pralaidų (pralaidą rekonstruoti naudojant g/b gaminius). Ar būtina šiems pralaidoms senus g/b vamzdžius pakeisti naujais g/b gaminiais, įrengti naujus antgalius (įtekėjimo ir ištekėjimo) ir atlikti griovio šlaitų ir dugno ties naujais pralaidų įtekėjimo/ištekėjimo antgaliais stiprinimus naujais g/b gaminiais.

Atsakymas:

Projekto „Anykščių rajone, Nemuno baseino Nevėžio pabaseinyje, esančių, valstybei nuosavybės teise priklausančių, blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimas: Anykščių rajono Levaniškio k. v. melioracijos projektų Nr.3 (1962), Nr.4 (1964), Nr.9 (1978), Nr. 10 (1983) griovių su priklausiniais rekonstrukcija su projekto parengimu“ ir projekto „Anykščių rajone, Nemuno baseino Nevėžio pabaseinyje, esančių, valstybei nuosavybės teise priklausančių, blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimas: Anykščių rajono Traupio k. v. melioracijos projektų Nr.3 (1963), Nr.4 (1963), Nr.8 (1973), Nr.10 (1976) griovių su priklausiniais rekonstrukcija su projekto parengimu“ projektavimo sąlygose pastabų stulpelyje įrašytą tekstą „pralaidą rekonstruoti, naudojant gelžbetonio gaminius“ reikia suprasti sekančiai:

Nurodytos projektavimo sąlygose pralaidos perstatomos, demontuojant suirusias esamas, įrengiant naują pralaidos liemenį iš sertifikuotų naujų gelžbetonio (toliau tekste – g/b) vamzdžių,

nauji pralaidų antgaliai įrengiami monolitiniai g/b arba iš surenkamų naujų g/b elementų. Griovio dugnas ties pralaida turi būti tvirtinamas naujomis gelžbetonio plokštėmis.

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja,
viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Vilma Vilkickaitė

Liucija Vaicekauskienė (0-664)70516, el. p. liucija.vaicekauskiene@anykscai.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymo į paklausimą viešojo pirkimo dalyviams
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-03 Nr. 1-SD-984 (6.37 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Viešojo pirkimo dalyviams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Vilkickaitė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-03 16:34
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-04 00:12
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-05 11:47 - 2028-03-03 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rugilė Gruzinskienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-03 16:51
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-03 16:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-16 10:05 - 2025-06-15 10:05
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250402.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-04 nuorašą suformavo Liucija Vaicekauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-