

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-04-04 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.1

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *KELIO NR. 4730 LAPIAKALNIS–ABROMIŠKĖS–ŽEBERTONYS RUOŽO 0,00 KM IKI 5,830 KM REKONSTRAVIMO STATYBOS DARBŲ ATLIKIMAS (Pirkimo ID 177742)*, atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. „Projekto brėžiniuose AT-17S-1072/2-00-B.01 pažymėta tik tvorelė ir dėžinio skerspjuvio atitvarai. Nėra pažymėti paprasti atitvarai.“

Atsakymas. Pridedamas patikslintas brėžinys, nurodant paprasto atitvaro įrengimo vietas (Rašto priedas 1).

2. Klausimas. „Laba diena, techniniame darbo projekte numatyta atnaujinti dalį esamos asfalto dangos 586 m AC 11 VN 4 cm 3833 m². Nėra numatyta įrengti išlyginamojo asfalto sluoksnio ir esamos dangos frezavimo darbų. Prašome pateikti technologiją kaip pakloti 4 cm AC 11 VN ant nelygios esamos asfalto dangos.“

Atsakymas. Esamos dangos frezavimas numatytas DKŽ 1.4 p., prie naujai įrengiamų bortų ardomas asfaltas. Tikslinamas esamos dangos frezavimo storis ir pridedamas išlyginamasis sluoksnis (Rašto priedas Nr.2).

3. Klausimas. „Projektinė situacija: Projekto, susisiekimo dalies, darbų kiekių žiniaraščio, LAKD dalies, 3 skyriaus (Kelio dangos konstrukcijos įrengimas), 3.13 eilutėje, bei savivaldybės dalies skyriuose pateikiama medžiaga „Šlaitų tvirtinimas geotekstile“ su nurodomais 5809 ir 1150 m² kiekiais. Atsižvelgiant į brėžinius tikėtina, kad medžiaga numatyta šlaitų erozijai stabdyti, tačiau sekant nuorodas į TS-04, nėra pateiktos jokios techninės specifikacijos minėtai medžiagai. Techninėse specifikacijose nurodoma geotekstilė nėra skirta šlaitų tvirtinimui ar erozijos stabdymui.

Prašymas patikslinti: Atsižvelgiant į minėtas pastabas, prašome pateikti, susisiekimo dalies, darbų kiekių žiniaraštyje nurodomos medžiagos „Šlaitų tvirtinimas geotekstile“ technines specifikacijas.

Atsakymas. Papildomos TS:

Svarbiausios savybės	Bandymo metodas	Vertės (min/max įvertinus paklaidas)
Gaminio tipas	---	Erdvinis eroziją stabdantis demblys sudarytas iš raizgytų gijų
Medžiaga	---	Polipropilenas (PP)
Plotinis tankis	LST EN ISO 9864	≥ 500 g/m ²
Storis	LST EN ISO 9863-1	≥ 17 mm
Maksimalus stipris tempiant Išilgai skersai	LST EN ISO 10319	≥ 2,0 kN/m ≥ 0,8 kN/m
Pailgėjimas esant maks. stipriui tempiant Išilgai	LST EN ISO 10319	≥ 30,0 % ≥ 25,0 %

skersai		
Ilgamžiškumas	---	Minimalus tarnavimo laikas 25 metai, kai neatliekama armavimo funkcija natūraliame grunte, kurio pH 4-9, o temperatūra <25°C.

4. Patikslinimas. Perkančioji organizacija, savo iniciatyva, pateikia patikslintą sutarties projektą, pastebėjusi šabloniniame sutarties projekto 87 ir 90 punktuose redakcinio pobūdžio klaidas (Rašto priedas Nr.3).

PRIDEDAMA:

1 priedas. Patikslintas brėžinys.pdf;

2 priedas. Patikslintas DKŽ.xlsx;

3 priedas. Patikslintas SPS Nr. 8 priedas. Darbų_su_paruošiamaisiais_sutartis_4730_2025_04_03.docx.

Kitų projektų komandos vadovas

Dainius Linda

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt