



MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (0 443) 98 204, el. p. administracija@mazeikiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234
Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai,
tel. (0 443) 98 215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

Tiekėjams

2025-04-04 Nr. VP4-188

Teikiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdo supaprastintą viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Reivyčių seniūnijos Buknaičių kaimo Miško gatvės Nr. R-2-8 kapitalinis remontas“ pirkimą (pirkimo ID1907559, toliau – pirkimas).

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis buvo gautas tiekėjo paklausimas dėl pirkimo sąlygų patikslinimo ar paaiškinimo ir Perkančioji organizacija teikia šiuos atsakymus:

- 1. Klausimas.**ⁱ „Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto techninio darbo projekto susisiekiimo dalies suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje 3 pozicijoje numatytas 15 vnt. kietų veislių medžių kirtimas ir kelmų pašalinimas Ø 16 – 24. Ar Rangovas turi įvertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę? Jei taip, prašome pateikti atkuriamosios vertės sumą.“
Atsakymas. Medžių atkuriamoji vertė nurodyta Specialiųjų pirkimų sąlygų 2.3. papunktyje.
- 2. Klausimas.** „Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto techninio darbo projekto susisiekiimo dalies suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje 29 pozicijoje numatytas projektuojami kelkraščiai iš nesurištųjų mineralinių medž. 11/22 (85%) ir dirvožemio (15%) mišinio 0/22, h=7,0 cm, tačiau brėžinyje P24-56_KR_TDP_BD.S_SP-03 „Skersiniai profiliai“ skersiniuose pjūviuose Pk 1+25, Pk 1+30 iki 1+85 pateiktas nesurištųjų mineralinių medž. 11/22 (85%) ir dirvožemio (15%) mišinys 0/22 h=5,5. Prašome tiksliai nurodyti sluoksnio storį kelkraščiams ir darbų apimtį.“
Atsakymas. Paaiškiname, kad kelkraščių storis 7cm.
- 3. Klausimas.** „Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto techninio darbo projekto susisiekiimo dalies suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje 37 pozicijoje numatytas Plastikinis drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru **D113/128**, tačiau brėžinyje P24-56_KR_TDP_BD.S_SP-03 „Skersiniai profiliai“ pateiktas plastikinis drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru **D113/126**. Prašome tiksliai nurodyti drenažinio vamzdžio skersmenį.“
Atsakymas. Plastikinis drenažinis vamzdis D113/128.

4. **Klausimas.** „Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto techninio darbo projekto techninėje specifikacijoje 12.2.1 pozicijoje nurodyta, kad sluoksniui naudojami 0/45 nesurištieji mišiniai, tačiau 12.3.1 pozicijoje nurodyta, kad SPS naudojami frezuoto asfalto ir nesurištų mineralinių medžiagų 22/45 mišinys (30%+70%). Prašome patikslinti skaldos pagrindo sluoksniui naudojamos medžiagos frakciją.“

Atsakymas. Skaldos pagrindo sluoksniui naudojama 0/45 nesurištieji mišiniai.

Šie paaiškinimai yra neatskiriama pirkimo dalis. Pažymime, kad pridedame projekte ir brėžiniuose patikslinta tik tai, kas nurodyta 2 - 4 klausimo atsakymuose.

PRIDEDAME:

Patikslintą projektą ir brėžinius – 61 lapai.

Vedėjo pavaduotoja



Inga Gužienė

Rasa Juknė, tel. (0 443) 42 660, el.p. rasa.jukne@mazeikiai.lt

¹ Tiekėjų klausimai neredaguoti