



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,  
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams

Nr. ....

] ..... Nr. ....

pateikiama CVP IS priemonėmis

**DĖL M. K. ČIURLIONIO TILTO KAUNO MIESTE KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUPAPRASTINTO  
PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU**

Vadovaujantis M. K. Čiurlionio tilto Kauno mieste kapitalinio remonto darbų supaprastinto pirkimo atviro konkurso sąlygų 10.2 punktu, atsakome į tiekėjo pateiktą klausimą (kalba netaisyta):

**1. Klausimas.** Pagal projekto SK dalies „Sąnaudų kiekių žiniaraštį“:

3.21.	Perdangos kraštinių sijų, diafragmų, skersinių sijų ir sijų galų padengimas skaidria hidrofobizuojančia danga	TS-01	m <sup>2</sup>	3468	
-------	---	-------	----------------	------	--

Tačiau nurodytos techninės specifikacijos TS-01 yra „Bendrieji nurodymai“. Jose nėra informacijos apie reikalavimus hidrofobizuojančiai dangai.

Pateikite technines specifikacijas hidrofobizuojančiai dangai.

**1. Atsakymas.** Dangos turi užtikrinti tinkamą jų naudojimą numatytose vietose, atsižvelgiant į supančios aplinkos veiksnius. Skaidri hidroizoliacinė danga turi pasižymėti skvarba į esamus sluoksnius, turi būti atspari šarmams, turi turėti savybę, kad ją būtų galima dengti ant drėgnų mineralinių paviršių. Danga turi būti atspari lietaus poveikiui, atvira konstrukcijos garams, atspari šalčiui ir ledą tirpdančioms druskoms. Elastomerinių guolių klėjai turi užtikrinti atraminio guolio nepajudinamumą ant gelžbetoninio pagrindo.

**2. Klausimas.** DKŽ exelinis žiniaraštis.

4.11. Daugiaprofilinių ir vienprofilinių deformacinių pjūvių įrengimas:

4.11.1. betonas C35/45 (su priedais) m<sup>3</sup> 40,2

4.11.2. armatūros gaminiai kg 4103

Prašome patikslinti 4.11p. Daugiaprofilinių ir vienprofilinių deformacinių pjūvių įrengimo eilutėje mato vnt. (vnt. arba m).

**2. Atsakymas.** Kaip nurodyta darbų kiekių žiniaraščio A laidoje, 4.11 poz. mato vienetas yra „vnt.“:

4.11.	Daugiprofilinių ir vienprofilinių deformacinių pjūvių įrengimas	vnt.	4
-------	---	------	---

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kauno miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL M. K. ČIURLIONIO TILTO KAUNO MIESTE KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-04-04 Nr. 32-2-165
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Akinės bendrovės, UAB, IAB'
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Daiva Čeponienė vedėja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-04-04 14:54
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-04-04 14:54
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250402.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-04)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-04-04 nuorašą suformavo Asta Kudirkaitė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-