

IŠRAŠAS IŠ „PERIODINIO BMTC ŠVARIŲ PATALPŲ KVALIFIKAVIMO PASLAUGA“

(NR. 1786532)

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

2025 m. d. Nr. 2

Kaunas

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjo pateikto paklausimo

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas

2025-03-31 gauti Tiekėjas siūlymas dėl 2025-03-24 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) vykdytos rinkos konsultacijos „**Periodinio BMTC švarių patalpų kvalifikavimo paslauga**“ (pirkimo Nr. 1786532) techninės specifikacijos reikalavimų.

1 Tiekėjas paklausime nurodo:

„Nenurodytas švarių patalpų skaičius. Turėtų būti aiškiai nurodytas kiekvienos klasės patalpų skaičius arba pateiktas švarių patalpų planas.“

Viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija) atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą nurodo kiekvienos klasės patalpų skaičių:

Paviršius:

Perdavimo šliuzai $\approx 8 \text{ m}^2$ (B/C švarumo klasė)

Vienkrypčio oro srauto spinta $\approx 2 \text{ m}^2$ (B švarumo klasė)

Patalpų plotas:

Mikrobiologijos patalpa $\approx 10 \text{ m}^2$ (B švarumo klasė)

Pereinama patalpa $\approx 11 \text{ m}^2$ (B švarumo klasė)

Gamybinės patalpos $\approx 59 \text{ m}^2$ (C švarumo klasė)

Pereinama patalpa $\approx 7 \text{ m}^2$ (C švarumo klasė)

Pereinama patalpa $\approx 10 \text{ m}^2$ (C/D švarumo klasė)

Laboratorijos patalpa $\approx 11 \text{ m}^2$ (D švarumo klasė)

Kokybės kontrolės laboratorija $\approx 58 \text{ m}^2$ (D švarumo klasė)

Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, komisijos sprendimu bus tvirtinama aktuali techninės specifikacijos redakcija.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti Tiekėją bei kitus suinteresuotus dalyvius.
2. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.