



## MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: + 370 343 90 011, 90 062,  
el. p. administracija@marijampole.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

į el. pranešimą/-us

### DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo Dzūkų g., Šunskų mstl., Marijampolės sav., kapitalinio remonto darbų supaprastintą viešąjį pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. kovo 26 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejipirkimai.lt/> (toliau – CVP IS), Pirkimo 1843972.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025 m. kovo 25 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-156 patvirtintų supaprastinto (atviro) konkurso pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 8.2 punktu, 2025 m. balandžio 4 d. posėdyje priėmė sprendimą, teikti atsakymą/-us į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą/-us rašytinį/-ius prašymą/-us:

**1 Klausimas. „Projektinė situacija:** Techninio darbo projekto, susisiekimo dalies, darbų kiekių žiniaraštyje nurodytas D1300 pralaidos įrengimas, kiekis nurodytas 46m, tačiau pateiktuose brėžiniuose bendras pralaidų ilgis 27,96m.

**Prašymas patikslinti:** Prašome patikslinti pralaidų ilgį (kalba netaisyta).

**1 Atsakymas.** 2 pralaidų D1300 ilgiai 14m ir 13,96.

**2 Klausimas.** „Kiekių žiniaraštyje nurodyta įrengti drenažo apžiūros šulinį.

2.11.	Drenažo apžiūros šulinio įrengimas	5.4	vnt.	1
-------	------------------------------------	-----	------	---

Prašome pateikti drenažo apžiūros šulinio brėžinį, kuriame matytųsi medžiagos ir matmenys reikalingi skaičiavimui.“ (kalba netaisyta).

**2 Atsakymas.** Pateikiama drenažo apžiūros šulinio įrengimo detalė.

**3 Klausimas.** „Prašome pateikti atraminių blokų P-1 detalizaciją. Kokie išmatavimai? Specifikacijose nurodyta, kad tvirtinimas betoniniais elementais.“ (kalba netaisyta).

3.14.	Istriųjų vandens pralaidos antgalių D1300 (įtekamojo ir ištekamojo) įrengimas	5.3	vnt/m <sup>3</sup>	4/5,5
3.15.	Įtekamojo antgalio griovio dugno ir pylimo/griovio šlaitų tvirtinimas P-1 blokais ant 10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio	5.4	m <sup>2</sup>	72,5
3.16.	Ištekamojo antgalio griovio dugno ir pylimo/griovio šlaitų tvirtinimas P-1 blokais ant 10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio	5.4	m <sup>2</sup>	69
3.17.	15 cm storio skaldos fr. 22/32 pagrindo sluoksnio įrengimas griovio dugno tvirtinimui	5.4	m <sup>3</sup>	6,4

4. Dangos konstrukcijos įrengimo darbai

### 5.4.3 Įrengimas

Pagrindas pralaidoms turi būti iš granuluotos medžiagos ar tolygus grūdelių dydžiui nuo 0 iki 16 mm. Pagrindo medžiaga turi būti ne mažiau nei 100 mm žemiau vamzdžių apačios, įrengiant 0,4 m skersmens plastikines pralaidas. Užpylimo aukštis virš 0,4 m skersmens pralaidų turi būti ne mažesnis nei 0,4 m. Įrengiamų pralaidų išilginis nuolydis svyruoja nuo 0,2 % iki 2,0 %.

Pralaidų antgaliai rengiami vadovaujantis ST 188710638.07:2004 Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai plastikinėms pralaidoms.

Projekte numatoma stiprinti pralaidų kraštus gamykliniais PA-4 ir PA-6 tipo pralaidų antgalių elementais bei tvirtinti įtekėjimo ir ištekėjimo vietas betoniniais elementais.

**3 Atsakymas.** Šlaitų tvirtinimas numatomas pagal ST 188710638.07:2004 Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai", kuriame pateikta P-1 bloką detalizacija.


PRIDEDAMA. Drenažo apžiūros šulinio įrengimo mazgas (1 lapas).

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Karolina Gumuliauskienė, +370 343 90082, [karolina.gumuliauskiene@marijampole.lt](mailto:karolina.gumuliauskiene@marijampole.lt)

## Drenažo apžiūros šulinio įrengimo mazgas



**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Marijampolės savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-04-04 Nr. SA-3984 (35.3 Mr)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Įmonės, įstaigos, organizacijos
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-04-04 17:47
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Drenažas.pdf
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250402.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-04)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-04-04 nuorašą suformavo Karolina Gumuliauskienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-