



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEJŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **mokslo paskirties pastato Paryžiaus Komunos g. 16, Klaipėda, paprastojo remonto darbų su darbo projekto parengimu pirkimo atviro konkurso būdu (CVP IS ID 1889445)** sąlygų aprašo 56 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Aiškinamajame rašte ir techninėje specifikacijoje Langų U 1,4 W/m²K, Tačiau langų specifikacijoje 6945-TP-SA-B.10 Langų U 0,93 W/m²K. Kuris šilumos laidumo koeficientas teisingas?

Atsakymas:

Langų šilumos laidumo koeficientas: U=1,4 W/m²/K.

2. Klausimas:

Langų specifikacijoje 6945-TP-SA-B.10 spalva nurodyta balta, Tačiau fasado brėžiniuose matosi, kad langų spalva pilka.

Atsakymas:

Visų langų spalva pilka.

3. Klausimas:

Ar visi L-9 langai su automatiniu lango atidarymo mechanizmu?

Atsakymas:

Visi langai L-9 numatyti su atidarymo mechanizmu.

4. Klausimas:

Ar visi langai montuojame angoje?

Atsakymas:

Langai montuojami apšiltinimo sluoksnyje.

5. Klausimas:

Taip pat GSS dalyje nurodomi evakuacinių durų užraktai, tačiau nenurodoma ant kurių durų jie turi būti.

Atsakymas:

Durų užrakto mechanizmus numatyti pagal techninio projekto Gaisrinės saugos dalies brėžinius.



6. Klausimas:

Architektūrinės dalies techninėje specifikacijoje aprašytos sporto salės sieninės akustinės plokštės, tačiau darbų kiekių žiniaraštyje akustinių sieninių plokščių montavimo nenumatyta. Kuo vadovautis?

Atsakymas:

Sporto salės sieninių akustinių plokščių montavimas numatytas techninio projekto Konstrukcijų dalies medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje (žymuo: P/6945 - TP - SK _MŽ; 78 eilutė).

7. Klausimas:

Architektūrinės dalies techninėje specifikacijoje ir darbų kiekių žiniaraštyje aprašytos sporto salės smūgiams atsparios pakabinamos lubos, tačiau vidaus apdailos darbų žiniaraštyje numatytas lubų dažymas. Kuo vadovautis?

Atsakymas:

Vadovautis techninio projekto Architektūrinės dalies technine specifikacija ir darbų kiekių žiniaraščiu, t. y. sporto salėje įsivertinti smūgiams atsparias pakabinamas lubas.

8. Klausimas:

Darbų kiekių žiniaraštyje numatytas pakabinamų segmentinių lubų nuėmimas ir uždėjimas. Prašome patikslinti ar numatyta pakeisti tik plokštes ar visą pakabinamų lubų konstrukciją?

Atsakymas:

Numatyta pakeisti visą pakabinamų lubų konstrukciją.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamas teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMO Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-07 Nr. (14.24E)-VP3-443
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-07 08:20:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-07 08:20:47 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-07 09:27:18)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-07 09:27:19 Dokumentų valdymo sistema Avilys