



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

ATSAKYMAI DĖL GAUTŲ PASTABŲ

Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. Nr. 1S-91 patvirtinto Informacijos viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo 20² p., teikiame atsakymus dėl CVP IS paskelbto techninių specifikacijų projekto (techninio projekto ir techninio darbo projekto) „Projekto „Danės teritorijos prieigų atgaivinimas Šiauriniame rage“ rangos darbai“ (CVP IS ID 1371183) gautų pastabų:

1. Pastaba:

9. LAUKO ELEKTROS APŠVIETIMAS

ŠV-01, ŠV-02, ŠV-03.

Medžiagiškumas.

Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio dažyto milteliniu būdu, su aukšta apsauga UV spinduliams ir aplinkos poveikiui. Padengimo atsparumo klasė C5. Jeigu gamintojas nurodo, pateikiame metalo/plastiko lydinio/tipo kodą ar pan. Optika dengta grūdintu skilu. Visi išoriniai varžtai pagaminti iš nerūdijančio plieno dengto cinku;

Prašome paaiškinti formuluotę, ir ką reikia nurodyti? „Jeigu gamintojas nurodo, pateikiame metalo/plastiko lydinio/tipo kodą ar pan.“

Prašome paaiškinti, koku tikslu ner. plieno varžtus dengti cinku? Visi išoriniai varžtai pagaminti iš nerūdijančio plieno dengto cinku.

Atsakymas:

Gamintojai turi nurodyti medžiagas, kokios naudojamos, medžiagas tiksliau apibrėžia joms skirtos koduotės. Pvz., specifikacijoje pateikiama, kad naudojama medžiaga „Korpusas pagamintas iš lieto EN-AC-47100 aliuminio lydinio“. Analogiškai turi būti pateikiama koduotė, kokia medžiaga naudojama siūlomies šviestuvams. Tam Rangovas turės pateikti pasirinkto tiekėjo gaminių atitikties dokumentus, kad projekto vykdymo priežiūros vadovas galėtų įsitikinti gaminių atitikimu TS nurodytiems minimaliems reikalavimams.

Patiksliname dėl varžtų – varžtai nerūdijančio plieno. Visa detalizacija turėtų būti daroma darbo projekto metu, dėl šios informacijos. Atsiradus konkretiems gaminiams ir visi tvirtinimo aprašymai bus tikslinami darbo projekto metu.

Darbo projekto rengėjas su techninio projekto vykdymo priežiūrą atliekančiu projektuotoju turės suderinti konkrečius šviestuvų ir atramų analogus.

2. Pastaba:

Budžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823

9. LAUKO ELEKTROS APŠVIETIMAS

ŠV-01, ŠV-02, ŠV-03.

Šviestuvo tarnavimo laikas $\geq 100,000h$ – L90 – TM21; Prašome paaiškinti ar tarnavimo laikas turi būti L90, $\geq 100,000h$, pagal testavimo metodiką TM21? Ar reikalingi protokolai?

Atsakymas:

Tarnavimo laikas apibrėžiamas pagal TM-21. Taip, reikalingi protokolai.

3. Pastaba:

9. LAUKO ELEKTROS APŠVIETIMAS

ŠV-01, ŠV-02, ŠV-03.

Šviestuvo valdymo galimybė, Automatinis šviesos srauto ir galios mažinimas nakties metu. DALI sąsaja. Šviestuvai turi turėti NEMA 7 pin arba ZHAGA jungtį (nema 7 pin or ZHAGA socket), šviestuvai turi veikti be NEMA 7 pin arba ZHAGA valdiklio (NEMA 7 pin or ZHAGA controller) Sertifikatai. CE, ENEC.

Projekto skaičiavimuose ir specifikacijų nuotraukose naudoti Santa Cole šviestuvai Arne. Atsisiuntus šio gamintojo ir konkretaus Arne šviestuvo duomenų lapą, nenurodyta nei galimybė integruoti Zhaga/Nema valdiklį, nei atitiktis ENEC sertifikatui. Dėl sąlyginai nedidelio gabarito, neįsivaizdujama, kur būtų galima sumontuoti valdiklį korpuse. Be to, gaminyje turi būti sertifikuotas ENEC. Prašome pateikti bent trijų gamintojų produktus, atitinkančius specifikacijos reikalavimų visumą su projektinių parametrų reikalavimus pagrindžiančiais gamintojų duomenų lapais.

Atsakymas:

Dėl Nema zhaga jungties – dedamas valdiklis atramoje arba el. skydinėje ir jis valdo šviestuvus per radijo bangas.

Tiekėjai gali siūlyti analogus, kurie atitinka pasirinktą šviestuvų dizainą.

Rangovas su projekto vykdymo priežiūrą atliekančiu projektuotoju turės suderinti šviestuvus ir atramas. Tam Rangovas turės pateikti pasirinkto tiekėjo gaminių atitikties dokumentus, kad projekto vykdymo priežiūros vadovas galėtų įsitikinti gaminių atitikimu TS nurodytiems minimaliems reikalavimams.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATSAKYMAI DĖL GAUTŲ PASTABŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-07 Nr. (14.24E)-VP3-444
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-07 08:27:41 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-07 08:27:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-07 09:30:04)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-07 09:30:04 Dokumentų valdymo sistema Avilys