

Atsakome į tiekėjų paklausimus.

1.Paklausimas. Pagal PIRKIMO SĄLYGŲ II Skyrių 10. straipsnį susitikimai dėl pirkimo objekto apžiūros nebus rengiami. Savarankiškai apžiūrėjus darbų atlikimo vietą neaišku kur nuvesti drenažinės sistemos vamzdžius.

TS 7punktas nurodo: "Drenažo sistema turi būti sumontuota su tinkamu nuolydžiu, kad užtikrintų vandens tekėjimą į nuotekų šulinį arba kitą nuvedimo vietą. Vamzdžiai montuojami į smėlį, žvyrą ar kitą grūdėtą sluoksnį, kad būtų užtikrinta jų ilgaamžiškumas ir apsaugota nuo užsikimšimų"

Nuotekų šulinys ar kita vieta nenurodyta.  
Prašau išaiškinti kur bus nuvedamas drenažas.

2.Atsakymas. Drenažo sistema pajungiama į esamą drenažo šulinį. Pridedamas PDF priedas „Prūsalių darželio šiluminės išpildomoji“ nurodantis šulinį, į kurį bus jungiama drenažo sistema.

Taip pat Pirkimo organizatorius informuoja, kad Perkančioji organizacija vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 73 punktu nukelia pasiūlymų pateikimo terminą į 2025-04-10 12.00 val., atitinkamai patikslinama susipažinimo su pasiūlymais nustatyta data į 2025-04-10 12.30 val.