

6 Priedas. Preliminarūs pastatų šilumos tinklo įvadų rodikliai (pastatų viduje)

Eil. Nr.	Šilumos tiekimo tinklai	Papildoma informacija	Ilgis,	Nominalus diametras DN,mm	
			m	Esamas	Numatomas
1	A. J. Greimo g. 75	rekonstruojama	1,40	50	32
2	A. J. Greimo g. 75A	rekonstruojama	1,30	50	32
3	Tilžės g. 107	rekonstruojama	4,40	70	65
4	A. J. Greimo g. 56	rekonstruojama	7,90	100	50
5	A. J. Greimo g. 58	rekonstruojama	7,60	50	32
6	A. J. Greimo g. 60	rekonstruojama	2,50	70	50
7	A. J. Greimo g. 62	rekonstruojama	1,30	100	80
8	Vytauto g. 127	rekonstruojama	5,90	100	65
9	A. J. Greimo g. 64	rekonstruojama	0,20	100	80
10	A. Mickevičiaus g. 19	rekonstruojama	1,30	125	100
11	Vytauto g. 131	rekonstruojama	9,60	100	80

Viso: 43,40 m