



MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (0 443) 98 204, el. p. administracija@mazeikiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234

Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai,

tel. (0 443) 98 215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

Tiekėjams

2025-04-07 Nr. VP4-193

Teikiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdo supaprastintą viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Mažeikių rajono savivaldybės privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų prie daugiabučių namų ir biudžetinių įstaigų bei jų kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių, sporto aikštynų paprastasis remontas ir priežiūra“ pirkimą (pirkimo ID 1642407, toliau – pirkimas).

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis buvo gauti tiekėjų paklausimai dėl pirkimo sąlygų patikslinimo ar paaiškinimo ir Perkančioji organizacija teikia šiuos atsakymus:

- Klausimas.**ⁱ „Pasiūlymo formoje 5.1-5.2 pozicija "Viensluoksnės asfalto pagrindo-dangos įrengimas 5 ir 6 cm storio" Remiantis JT ASFALTAS 24 ir DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLIŲ KPT SDK 19 tokio tipo asfalto įrenginėti nebegalima, mažiausias storis turi būti 8 cm asfalto pagrindo-dangos. Prašome paaiškinti koku dokumentu yra remiamasi, kad galima įrengti tokio storio asfaltą ant skaldos pagrindo?“

Atsakymas. Vadovaujamesi 2024 m. vasario 14 d. AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. VE-30 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės JT ASFALTAS 24“ 9 skirsnio „Asfalto pagrindo – dangos sluoksniai“ 240 punkte nurodytais reikalavimais ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2025 m. kovo 28 d įsakymu Nr. 3-127 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 139 punkto pateiktomis rekomendacijomis.
- Klausimas.** „ Ar nėra klaida pasiūlyme 12. Punktas :Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai nurodomas planiravimo kiekis t.m3. Ar teisingai nurodytas vieneto kiekis?“

Atsakymas. Prašome 12 punktą įvertinti taip, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose, jei bus reikalinga mato vienetas bus perskaičiuotas.

Vedėja

Jovita Kontenė

Rasa Juknė, tel. (0 443) 42 660, el.p. rasa.jukne@mazeikiai.lt

ⁱ Tiekėjų klausimai neredaguoti