KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (0 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

Tiekėjams 2025-04- Nr.
Pateikiama CVP IS priemonėmis

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisiją kreipėsi tiekėjai su prašymais atsakyti į klausimus, vykdant supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu „Naujosios gatvės KT8061 Kretingos mieste, Kretingos m.sen., Kretingos r. asfaltbetonio dangos įrengimas su projektavimu“ (toliau – Konkursas).

Tiekėjų klausimai ir Komisijos atsakymai, pateikti vadovaujantis Konkurso specialiųjų sąlygų 1 priedo „Terminai“ lentelės 4 eilute:

1.KLAUSIMAS: *Matome, kad kai kurie gyventojai yra įsirengę tvoras, gyvatvores ir kt. statinius už savo sklypo ribų. Prašome patvirtinti, kad iki darbų pradžios gyventojai bus priversti tvoras, gyvatvores ir kt. statinius persikelti į savo sklypo ribas.*

ATSAKYMAS. Vadovautis techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais.

2. KLAUSIMAS: *Pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles, gali būti mažiausiai **8 cm** storio asfalto dangos įrengimas iš asfalto AC 16 PD mišinio, tačiau pirkimo sąlygose pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytas **6 cm** storio asfalto dangos įrengimas iš asfalto AC 16 PD mišinio. Prašome pataisyti techninę specifikaciją, nurodant **8 cm** storio asfalto dangos įrengimą.*

ATSAKYMAS. Asfalto dangos storis nurodytas techninėje specifikacijoje.

3. KLAUSIMAS: *Ds gatvė yra neypatingasis statinys, kuriam turi būti parengtas kapitalinio remonto projektas (Statybos įstatymas 24 straipsnis. Statinio projektas. Prisijungimo sąlygos. 4 dalis), tačiau pirkimo sąlygose pateiktoje techninėje specifikacijoje projekto parengimo etapas nurodytas kapitalinio remonto **aprašo** parengimas. Prašome pataisyti techninę specifikaciją, nurodant projekto parengimo etapą - kapitalinio remonto **projekto** parengimą.*

ATSAKYMAS. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išraše nurodyta, kad Naujosios g. kategorija – nesudėtingas statinys. Vadovautis technine specifikacija, kur projekto parengimo etapas nurodytas - kapitalinio remonto aprašo parengimas.

3. KLAUSIMAS: *Ar Statytojas atliks projekto ekspertizę?*

ATSAKYMAS. Neatliks.

4. KLAUSIMAS: *Ar Rangovas turi įvertinti ir vandens nuvedimą?*

ATSAKYMAS. Vykdant statybos darbus reikalinga įgyvendinti paviršinio vandens nuvedimą nuo važiuojamosios kelio dangos skersiniais ir išilginiais nuolydžiais.

5.KLAUSIMAS: *Jei nukasama esama danga iki pvz. juodžemio, kokie būtų reikalavimai konstrukcijos sprendiniams? Ar už šiuos papildomus darbus bus apmokėta?*

ATSAKYMAS. Už atliktus papildomus darbus rangovui bus apmokama.

Rengiant pasiūlymus, prašome atsižvelgti į šiuos Konkurso sąlygų paaiškinimus.

Komisijos pirmininkė Vaida Bačiulienė

S.Skominienė, tel. 0 445, 74140, el.p. sonata.skominiene@kretinga.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl konkurso sąlygų paaiškinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-07 Nr. (8.12) D3-2533
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Bačiulienė Vedėjas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-07 16:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-27 09:56 - 2027-12-27 09:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250402.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-07 nuorašą suformavo Sonata Skominienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-