

**Tiekėjo pateiktas paklausimas:** „Prašau išaiškinkite ar putų koncentratas turi atitikti „LST EN 1568-4:2018 Gaisro gesinimo medžiagos. Putų koncentratai. 4 dalis. Mažo putojimo putų koncentratų, naudojamų susimaišančių su vandeniu skysčių paviršiams padengti, techniniai reikalavimai“ standarto reikalavimus?“

Klausimas kyla dėl to, kad techninių specifikacijų 2.14 punkto reikalavimuose nurodytas reikalavimas, kad putokšlis turi atitikti „Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. IV-535 „Dėl gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisro gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo““ reikalavimus, o šiame įsakyme paminėtos visos keturios EN1568 standarto dalys.“

**Perkančiosios organizacijos atsakymas:**

„Atsakant į pateiktą paklausimą, paaiškiname, kad viešojo pirkimo „Putokšlis gaisrų gesinimui“ (toliau - pirkimas) sąlygų techninės specifikacijos (3 PAGD PD TS) 2.1 punkte aiškiai nurodyta, kad „putokšlis turi būti skirtas mažo, vidutinio ir aukšto putumo (kartotinum) putoms generuoti (turi atitikti galiojančio LST EN 1568 standarto 1, 2 ir 3 dalių arba jiems lygiaverčių reikalavimams);“. **Pirkimo dokumentuose (techninėje specifikacijoje) nereikalaujama atitikties LST EN 1568 standarto 4 daliai.**“

Viešojo pirkimo komisija