

CVP IS priemonėmis 2025-04-04 gautas tiekėjo klausimas dėl viešojo pirkimo sąlygų.

Klausimas

Ar galite prašau pridėti esamo statinio kadastrą, ar kitą dokumentaciją, kurioje matytume vykdomų darbų rūšio planą? Ar patalpos yra veikiančios ir jose vykdoma veikla? Koks esamas vamzdynų maksimalus diametras? Ar vykdydami darbus turėsime derintis prieigą prie esamų vamzdynų?

Atsižvelgiant į tiekėjo klausimą, CVP IS skelbiame žemiau pateiktą pirkimo sąlygų paaiškinimą (patikslinimą) ir siunčiame visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atsakymas

Prie pirkimo dokumentų pridedami planai: rūšio ir techninio aukšto. Pastaba: vandentiekio trasa eina tiek rūšio patalpose tiek techniniame aukšte; ties ašimi L-M pereina į techninį aukštą.

Patalpos rūsyje ir techniniame aukšte veikiančios: veikiantis šilumos mazgas, praeina vandentiekio, šildymo vamzdynai bei kitos komunikacijos.

Maksimalus diametras po apskaitos D 100 mm.

Vykdam darbus reikės derintis prieigą prie esamų vamzdynų.