



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2025-04-08 Nr. 1906362-2

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Pateikiame atsakymus į gautus tiekėjų klausimus dėl konkurso „Automatinio cheminio vandens paruošimo įrenginio pirkimas“ (toliau – Konkursas):

1. Klausimas: Prašome detalizuoti keletą techninės specifikacijos punktų:

5.1 punktas, vandens mechaninis filtras su automatine atplovimo sistema ir apėjimo linija.

Vandens mechaninis filtras su automatine atplovimo sistema turėtų būti sudarytas iš slėgiminio korpuso su smėliniu užpildu ir valdymo vožtuvu, ar gali būti filtras su filtravimo elementu ir filtravimo elemento plovimas vykdomas automatiškai specialiais purkštukais ar specialiu šepetėliu?

Atsakymas: Pasiūlymų teikimo etape, AB „Panevėžio energija“ pasiūlymų nenagrinėja.

Pažymime, kad vandens mechaninis filtras turi būti su automatine atplovimo sistema, kuri užtikrintų dirbančių Na-katijonitinių filtrų nepertraukiamą ir ilgalaikį darbą ruošiant 12 m³ vandens kiekį. Mechaninis filtras suprantamas kaip kompleksas filtrų, t. y. vienam filtrui apsiplaunant, kitas pasileidžia į darbą. Filtras apsiplauna automatiškai, iš anksto nustatytu laiku, arba pratekėjus tam tikram vandens kiekiui.

2. Klausimas: Apėjimo linija tinkama mechaninė (rankinė) peteliškinė sklendė, obuolinis ventilis ar kitokio tipo ventilis?

Atsakymas: Apėjimo linija gali būti mechaninė su lengvai valdoma ir montuojama uždarymo armatūra, tinkama naudojant techninės specifikacijos 1 priede nurodytos kokybės pirminį vandenį.

3. Klausimas: 5.2 punktas, Na-katijonitinių filtrų grupę, sudaryta iš 2 vnt. Na-katijonitinių filtrų, galinčių automatiškai dirbti atskirai, 12 m³/val. našumu ir su apėjimo linijomis. Na-katijonitiniai filurai turi būti iš korozijai atsparios medžiagos, užpildytu katijonitu, su valdikliais ir operatoriaus panelėmis.

Ar minkštinimo filurai turi turėti specialų vožtuvą, kad regeneracijos metu filurai netiektų kieto vandens?

Atsakymas: Na-katijonitiniai filurai turi turėti vožtuvą, kad regeneracijos metu netiektų kieto vandens į termofikacinio vandens sistemą. Vienas filtras dirba, kitas regeneruojasi.

Pirkimo organizatorė
Jurgita Adomaitytė-Zykvienė