



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams 2025-04-08 Nr.
] Nr.

CVP IS priemonėmis

**DĖL M. K. ČIURLIONIO TILTO KAIRIOJO PRIETILČIO TRANSPORTO MAZGO KAUNO MIESTE
KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU**

Vadovaujantis M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo Kauno mieste kapitalinio remonto darbų supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu pirkimo sąlygų 10.2 punktu ir pateiktais projektuotojų atsakymais, atsakome į dalyvių pateiktus klausimus (kalba netaisyta) ir patiksliname pirkimo dokumentus:

1 Klausimas. Prašome patvirtinti, kad atstatant elastomerinius atraminius guolius į projektinę padėtį, nereikia įsivertinti naujų.

Atsakymas. Prašome vadovautis 21058MA-00-TP-SK_AR 9.12 punktu, kuriame nurodoma, kaip reikia remontuoti guolius ir kokios jų dalys turi būti keičiamos naujomis.

2 Klausimas. DKŽ poz. 10.2 ir 10.6 duota 11 vnt metalinių vandens šulinėlių išardymas ir įrengimas. Prašome patvirtinti, kad tai d160 ir ar jie keičiami naujais. Duota, kad keičiami į cinkuotus, bet jie gaminami iš pilkojo ketaus.

Atsakymas. Patvirtiname, kad projekte numatyta išardytus šulinėlius pakeisti naujais d160 šulinėliais. 21058MA-00-TP-SK_SŽ yra netikslumas, prašome vadovautis 21058MA-00-TP-SK_TS-13, kurioje nurodomi pilkojo ketaus šulinėliai. S235 JRG2 klasės plieno pagal EN 10025-2:2007 standartą. Pridedame patikslintą projekto dalį 21058MA-00-TP-SK A versija.

3 Klausimas. Tokį kiekį, DKŽ poz. 10.10, MA 11S viršutinio asfaltbetonio mišinio sudėtinga ir neracionalu gaminti. Paviršius skirsis nuo esamo SMA 11 S. Siūloma dėti tokį patį a/b mišinį, kuris užsandarinamas bitumine mastika.

Atsakymas. Patvirtiname, kad vietoje MA 11S mišinio Rangovas gali naudoti SMA 11S siekiant ekonomiškesnio sprendinių įgyvendinimo.

4 Klausimas. Prašome patikslinti DKŽ poz. 3.6 ir 3.8, ar nesidubliuoja? Poz. 3.7. ar nereikia vertinti inkarinių strypų tvirtinti kljais epoksidinių dervų pagrindu?

Atsakymas. Rangovas poz 3.8 turi vertinti 330 vnt. ir 0,46 kg klijų. Pridedame patikslintą projekto dalį 21058MA-00-TP-SK A versija ir darbų kiekių žiniaraštį SK A versija.

- PRIDEDAMA: 1. Projekto dalis 21058MA-00-TP-SK A versija;
2. Darbų kiekių žiniaraštis SK A versija.

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL M. K. ČIURLIONIO TILTO KAIRIOJO PRIETILČIO TRANSPORTO MAZGO KAUNO MIESTE KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-08 Nr. 32-2-173
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čeponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-08 16:41
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-08 16:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250402.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-08 nuorašą suformavo Asta Kudirkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-