

## DĖL GAUTŲ TIEKĖJŲ PAKLAUSIMŲ

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija (toliau – Perkančioji organizacija) CVP IS priemonėmis vykdo Miesto salės rūmų (pastato unikalus kodas KVR 10361, Aušros Vartų g. 5, Vilnius) (toliau – objektas) pagrindinio (rytų) fasado tvarkybos (restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu. Pirkimo numeris Nr. 1772960.

Informuojame, kad Perkančioji organizacija gavo tiekėjų paklausimus dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjo pateiktus klausimus ir teikia šiuos atsakymus:

### 1. Klausimas (tekstas netaisytas):

*Pirkimo dokumentų ketvirtame priede "kvalifikacijos reikalavimai" yra reikalaujama, cituojame: Tiekėjas, sutarties vykdymui, privalo turėti ne mažiau kaip po 1 kvalifikuotą kultūros paveldo apsaugos specialistą - restauratorių ne žemesnės nei aukščiausios kvalifikacinės kategorijos, specializacija - lipdybos, natūralaus ir dirbtinio akmens skulptūros (herbo atkūrimo projekto parengimui bei suderinimui restauravimo taryboje).*

*Tačiau pirkimo techninėje specifikacijoje (žiniaraščiai pildymui) nėra numatytas nei herbo projekto parengimas, nei herbo atkūrimas, pasiūlymo formoje taip pat to nėra.*

*Klausimas: jeigu šie darbai perkami, jie turėtų būti numatyti ir žiniaraščiuose ir pasiūlymo formoje, o jeigu jie nėra perkami, tai kokiu pagrindu reikalaujamas minėtas aukščiausios kvalifikacijos specialistas minėtiems darbams? Prašome atsakyti į pateiktą klausimą ir/arba patikslinti pirkimo dokumentus, patęsiant pasiūlymo pateikimo terminą.*

### 1. Atsakymas:

ENERO-127(2022)-TvDP\_PROJEKTE nurodyta, kad bus atkuriamas Vyčio herbas ir tam yra reikalinga papildyti turimą fasado lipdinių restauravimo programą arba parengti naują tik šitam elementui (29 psl.).

## 11. RESTAURAVIMO PROGRAMOS DARBŲ APIMTYS

Rytų fasado plastinio dekoru konservavimo ir restauravimo darbus gali atlikti arba jiems vadovauti tik LR Kultūros ministerijos **atestuotas restauratorius**, turintis galiojančią ne žemesnę kaip **I-ąją lipdybos, natūralaus ir dirbtinio akmens skulptūros specializacijos kvalifikacinę kategoriją**.

**Plastinio dekoru tvarkybos darbus atlikti vadovaujantis UAB „Rūpintojėlis“** parengta Miesto salės rūmų (Lietuvos Nacionalinės filharmonijos) **rytinio fasado plastinio dekoru tyrimo restauravimo ir konservavimo darbų programa**, kuri yra sudėtinė nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkybos darbų projekto dalis.

**Remiantis cheminių tyrimų ataskaita bei objekte buvusios apžiūros vertinimu, fasado ornamentuoti dekoru elementai buvo formuoti liejimo būdu:** „*Skiedinys šiltos baltos spalvos, tvirtos struktūros, minkštos tekstūros. Apžiūrėjus mėginį pro mikroskopą, matyti besiskiriančių dujų palikti burbuliukai– plastinio dekoru detalės formuotos liejimo būdu.*“

### Frontono centrinės dalies herbinis skydas.

Tvarkybos darbų projekte įvertinti poreikį bei galimybę atkurti buvusį Vyčio herbą. Herbas fiksuotas istorinėje T. Dabmbrauskaitės apybraižoje pateiktoje XXa. pradžios fotografijoje. **Nusprendus atkurti skydą – būtina parengti/ papildyti restauravimo darbų programą.**

ENERO-127(2022)-TvDP-AR

Lapas	Lapų	Laida
12	16	0

