

## DĖL GAUTŲ TIEKĖJŲ PAKLAUSIMŲ

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija (toliau – Perkančioji organizacija) CVP IS priemonėmis vykdo Miesto salės rūmų (pastato unikalus kodas KVR 10361, Aušros Vartų g. 5, Vilnius) (toliau – objektas) pagrindinio (rytų) fasado tvarkybos (restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu. Pirkimo numeris Nr. 1772960.

Informuojame, kad Perkančioji organizacija gavo tiekėjo paklausimą dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

### **Klausimai (tekstas netaisytas):**

*Atsižvelgiant į 2025-04-07 pateiktą atsakymą / konkurso dokumentų patikslinimą, prašome patikslinti (papildyti) atsakymą:*

- 1. Kokių išmatavimų turi būti herbas?*
- 2. Iš kokios medžiagos jis turi būti?*
- 3. Jei lipdomas, tai lipdomas vietoje ar montuojamas nulipdžius dirbtuvėse?*
- 4. Ar lauro lapai aplink herbą yra, ar turi būti atkuriami?*
- 5. Kuriame etape jis turėtų būti atliktas?*

### **Komisijos atsakymas:**

1. Herbo išmatavimai, t. y. jo forma restauravimo metu nekinta, vietoje dabar esančio Šv. Kristoforo atkuriamas jo centrinėje dalyje buvęs Vytis. Herbo gabaritai aukštis ~90 cm; plotis ~70 cm.
2. Restauruojama turėtų būti naudojant stiuką, kaip ir visi likę fasado lipdiniai.
3. Restauravimo darbų eigą ir technologiją renkasi **atestuotas restauratorius**, standartiniu atveju kai lipdiny yra neišlikęs, jis atkuriamas dirbtuvėse.
4. Lauro lapai yra esami, jie restauruojami kaip ir likę fasadų lipdiniai, jų atkurti nereikia.
5. Rangos darbų eigą nusimato rangovas, pagal patogumą šiuos darbus reikėtų atlikti tvarkant pagrindinio fasado timpaną, II etapo (centrinės dalies) restauravimo metu.



Visi fasado tvarkybos darbai turės būti vykdomi pagal ekspertuotą tvarkybos darbų projektą, kuriam išduotas leidimas. Projekte nurodyta, kad herbo atkūrimui rangovo atestuotas specialistas turės parengti restauravimo programą, joje ir bus detaliai nurodomos medžiagos, atkūrimo brėžinys ir kt. reikalinga informacija.

Pasiūlymų pateikimo terminas dėl šių atsakymų nekinta – 2025-04-11, 9 val.

Atkreiptinas suinteresuotų rangovų dėmesys į tai, kad prašymus paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turėjo pateikti ne vėliau kaip likus 6 (šešioms) kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino dienos. Terminas pasibaigęs, tad jokie kiti tiekėjų prašymai dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo nepriimami ir atsakymai teikiami nebus.

Viešojo pirkimo komisija