

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: + 370 343 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

į el. pranešimą/-us

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo administracinės paskirties pastato (unik. Nr. 1896-4004-8011), Marijampolė, Lietuvininkų g. 18, kapitalinio remonto projekto, įrengiant vertikalų keltuvą žmonėms su negalia, parengimo paslaugų supaprastintą pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. balandžio 2 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejipirkimai.lt>, Pirkimo Nr. 1967766, TED nuoroda: <https://ted.europa.eu/lt/notice/-/detail/212445-2025>.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025 m. balandžio 1 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-175 patvirtintų supaprastinto atviro konkurso Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 10.1. punktu, 2025 m. balandžio 10 d. posėdyje priėmė sprendimą, teikti atsakymą/-us į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą/-us rašytinį/-ius prašymą/-us:

1 Klausimas. „Paiškinkite techninę užduotį kur rašoma, kad "pagal poreikį" pertvarkoma vandentiekio, nuotekų, lietaus, šildymo sistemos.

Ar projekte turės būti numatyti minimaliai darbai kurie bus reikalingi lifto įrengimui (tarkime tinklų iškėlimas) ar "yra poreikis" ir šios sistemos bus keičiamos visame pastate?". (kalba netaisyta)

1 Atsakymas. Pastate inžinerinės sistemos pertvarkomos tiek kiek reikia lifto įrengimui.

2 Klausimas. „Ar pastatas šiltinamas bus pagal modernizavimo programą,? (nes tada PENS klasė turėtų būti B; STR 2.01.02:2016 22.4. pastatai, kuriems leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą (jo dalį) išduotas nuo 2024m. sausio 1d., kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi,–statybos darbai pradėti nuo 2024m. sausio 1d. ir finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B, išskyrus atvejus, kai pasirašytoje Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartyje numatyta C energinio naudingumo klasė)". (kalba netaisyta)

2 Atsakymas. Pastato šiltinimui netaikoma modernizavimo programa. Pastatui planuojamas kapitalinis remontas apšiltinant išorines atitvaras.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Laura Michiejova, +370 343 90082, laura.michiejova@marijampole.lt

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|---|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Marijampolės savivaldybės administracija |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2025-04-10 Nr. SA-4290 (35.3 Mr) |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | - |
| Dokumento adresatas (-ai) | Tiekėjai |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2025-04-10 16:44 |
| Parašo formatas | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA ECC |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | - |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 0 |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius | 0 |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Elpako v.20250403.1 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-10) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2025-04-10 nuorašą suformavo Laura Michiejova |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |