



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams 2025-04-11 Nr.
] Nr.

CVP IS priemonėmis

DĖL PĖSČIŪJŲ TILTO PER NERIES UPĘ, NUO BRASTOS G. 32 IKI TERITORIJOS ŠALIA ŽEMĖS SKLYPO JONAVOS G. 1A, KAUNE, STATYBOS DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU

Vadovaujantis pėsčiųjų tilto per Neries upę, nuo Brastos g. 32 iki teritorijos šalia žemės sklypo Jonavos g. 1A, Kaune, statybos darbų atviro konkurso būdu pirkimo sąlygų 10.2 ir 10.3 punktais ir pateiktais projektuotojų atsakymais, atsakome į dalyvių pateiktus klausimus (kalba netaisyta) ir patiksliname pirkimo dokumentus:

1 Klausimas. Ar gali Rangovas keisti perdangos įrengimo technologiją į kitą, nei nurodyta SO dalyje?

Atsakymas. Sprendiniai yra preliminarūs ir rekomendacinio pobūdžio, kaip vienas iš galimų, inžineriškai patikrintų ir pagrįstų statybos būdų. Rangovas gali siūlyti alternatyvius statybos technologinius sprendinius technologiniame projekte, tačiau jie turi būti suderinti su projekto autoriumi ir turi būti patikrintas jų tinkamumas.

2 Klausimas. Pateikite nerūdijančio plieno ažūrinio uždengimo specifikacijas, vizualizaciją.

Atsakymas. Tai apdailinis, lietaus nuotekų vamzdį maskuojantis, elementas. Šis elementas, jo tvirtinimas ir kiti aspektai, detalizuojami Darbo projekte.

3 Klausimas. Koku būdu tvirtinamas nerūdijančio plieno porankis prie nudažytų turėklų ir perdangos?


Atsakymas. Tvirtinama privirinant.

4 Klausimas. Ar galima keisti nerūdijančio metalo porankio plieną 1.4041 į analogišką?

Atsakymas. Galima naudoti neprastesnių savybių nerūdijantį plieną, kurio ne tik stipruminės savybės, bet ir suvirinamumas ir kt. nėra prastesnės už projekte nurodytą. Be to siūlomas nerūdijantis plienas turi būti sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

5 Klausimas. Prašome pateikti daugiau informacijos apie nuotekų vamzdį esantį perdangos viduje. Kaip galima jį pakeisti kitu esant jo gedimui?

Atsakymas. Vamzdis yra PP D315 SN8, jis nėra perdangos viduryje, o tik paliktoje nišoje apatinėje perdangos dalyje, kuri uždengiama dažyto nerūdijančio plieno ažūrine apdaila/uždengimu. Prie vamzdžio galima prieiti iš perdangos apačios, numontavus minėtą apdailą.



1.

Taip pat informuojame, kad dėl techninės klaidos, sutarties projekte paliktos neteisingos nuorodos į sutarties punktus/papunkčius. Pridedame patikslintą sutarties projektą, pataisyti punktai/papunkčiai pažymėti kita spalva.

PRIDEDAMA: Sutarties projektas Brastos tiltas redakcija 04.11.

Skyriaus vedėja

Daiva Čėponienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PĖSČIŪJŲ TILTO PER NERIES UPE, NUO BRASTOS G. 32 IKI TERITORIJOS ŠALIA ŽEMĖS SKLYPO JONAVOS G. 1A, KAUNE, STATYBOS DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-11 Nr. 32-2-177
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čeponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-11 09:58
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-11 09:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250403.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-11 nuorašą suformavo Asta Kudirkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-