



**BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, tel. +370 319 62 004, el. p. vietukis@birštonas.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188750166

Apklausoos dalyviams pagal sąrašą

2025-04-11 Nr. (23.11)-SRŪ-065

**DĖL ATSAKOMO Į TIEKĖJO PATEIKTUS KLAUSIMUS**

Birštono savivaldybės administracija vykdo pirkimą Nemajūnų civilinių kapinių infrastruktūros (vandens gręžinio) statybos darbams atlikti (pirkimo Nr. 2098320).

Birštono savivaldybės administracija gavo klausimų dėl minėto pirkimo sąlygų. Teikiame atsakymus į klausimus:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	<p>Pirkimo sąlygose rašoma: „Vandens kokybė turi atitikti kokybinius reikalavimus būtinus tinkamai želdinių priežiūrai, atitinkamai privalo būti įrengti išpėjamieji ženklai, jei vandens kokybė nėra tinkama gėrimui. Paimamas vanduo filtruojamas taip, kad būtų užtikrinamas ilgaamžis technikos tarnavimo laikas, vandens kokybė ir gręžinio našumas".</p> <p>Prašome patikslinti ar reikia montuoti geležies šalinimo ar kitokius filtrus (tokiu atveju reikia numatyti jiems antžeminę patalpą)?</p>	<p>Geležies šalinimo filtrai šio pirkimo apimtyje nėra numatyti. Šio pirkimo apimtyje yra numatyti mechaniniai filtrai, iš vandens pašalinantys tik stambiausias priemaišas (mechaninių priemaišų: smėlio, purvo ar kitų kietųjų dalelių filtravimas). Filtrų pralaidumas (mažiausios filtruojamos kietosios dalelės dydis) parenkamas pagal sukomplektuotos įrangos gamintojo pateiktas rekomendacijas taip, kad būtų užtikrinamas 3 m<sup>3</sup>/h vandens debitas.</p>
2.	<p>Taip pat pirkime numatyta montuoti gelžbetoninę siurblinę. Prašome patikslinti ar tinkama būtų plastikinė, kuri yra kokybiškesnis produktas, nes yra hermetiškesnė?</p>	<p>Tiekėjas gali pasirinkti alternatyvią, įrangai montuoti skirtą talpą, jei ji atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jei plastikinė talpa tinkama montavimui po žeme, atitinka mechaninio atsparumo reikalavimus ir yra pakankamo dydžio gręžinio įrangai sumontuoti bei aptarnauti, turi ventiliacijos kanalus bei apsaugą nuo trečiųjų asmenų patekimo, tokia talpa galėtų būti naudojama. Pasirinkta talpa turi būti raštu suderinta su Pirkėjo atstovu.</p>

Vyriausioji specialistė

Rasma Krušinskienė