



**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, adresas: Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel. +370 (421) 61 700, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

Tiekėjams

2025-04-10 Nr. S- (22.9)

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Pakruojo rajono savivaldybės administracija Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis vykdo mažos vertės Keltuvų, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijai (toliau – prekės) viešąjį pirkimą Nr. 2049362 (toliau – pirkimas).

Informuojame, kad gauti klausimai dėl pirkimo. Teikiame atsakymus:

1. Klausimas

Prašome nurodyti kas įrengs lauko keltuvo starto pozicijoje pamatą keltuvo kojoms tvirtinti?

Atsakymas: Keltuvo įrengimu rūpinasi Tiekėjas. Pažymime, kad Techninės specifikacijos 2.3 punkte nurodyta „Pirkimo objektas apima prekių pristatymą, montavimą, reikalingų dokumentų parengimą ir visus kitus darbus bei paslaugas, reikalingas tam, kad prekės būtų tinkamos naudoti.“

2. Klausimas

Lauko ir vidaus keltuvų specifikacijoje nurodyta bėginio turėklo įrengimas "Tvirtinamas prie sienos ir ant keltuvo kolonų prieš pakilimą specialiais tvirtinimais arba lygiavertis". Nurodome, kad abiejų keltuvų sienos tvirtinimui yra per žemos, todėl keltuvų tvirtinti į sieną nėra įmanoma. Prašome patikslinti.

Atsakymas: Keltuvo tvirtinimas yra galimas, konkrečius tvirtinimo sprendinius renkasi tiekėjas susiderinęs su Perkančiosios organizacijos atstovu. Techninė specifikacija nebus keičiama. Pridedame įrengto vidaus keltuvo iki 2 aukšto nuotraukas (esamai situacijai žinoti).

3. Klausimas

Pateikiame nuotrauką su pažymėtomis pastabomis (Pastabos dėl vidinio keltuvo.jpg). Vidaus keltuvo startas iš 180 laipsnių posūkio nėra galimas kadangi tam trugdo jau esamo keltuvo konstrukcija. Nurodyto dydžio platformai startuojant iš tiesios pozicijos ji užstoja laisvą praėjimą aikštelėje apie 1400 mm. Prašome tikslinti.

Atsakymas: Techninės specifikacijos 2.5.1.7 punkte nurodyta, kad platformos atlenkimas turi būti automatinis. Keltuvo platforma nenaudojant bus užlenkta ir praėjimui netrukdydys.

PRIDEDAMA: 2 nuotraukos.

Komisijos pirmininkė

Laura Norbuntienė

Laura Norbuntienė, tel. +370 675 06 646, el. p. laura.norbuntiene@pakruojis.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio 4, Pakruojis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-11, S-1914
Adresatas	Tiekėjams, 1
Dokumentą pasirašė	Vyr. specialistė Laura Norbuntienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-04-11 11:12:50
Registratorius	Raštvedė Ilma Navadunskienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-04-11 11:50:04
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-11 Dokumentų valdymo sistema Avilys