

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (0 381) 58 035, faks. (0 381) 58 088, el. p. info@anyksciai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774637

Viešojo pirkimo dalyviams

2025-04- Nr. 1-SD-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO DALYVIO PAKLAUSIMO

Anykščių rajono savivaldybės administracijos (Savivaldybės CPO) viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), atliekanti viešąjį pirkimą ID 1908296 „Mokslo paskirties pastato J. Biliūno g. 31, Anykščiuose kapitalinis remontas pagal projektą“, paskelbtą 2025 m. kovo 28 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), gavusi viešojo pirkimo dalyvio klausimą teikia atsakymą.

Klausimas 1: Pagal SS2440-01-TP-SA projekto dalies technines specifikacijas: „TS-01 Akmens masės plytelių grindų danga vientisos akmens masės plytelės turi būti kalibruotos ir rektifikuotos. Plytelės turi būti matinio paviršiaus, dydis 600x1200mm, storis 9 mm. Atsparumas slidumui R10 A+B su valymui lengvinančia paviršiaus apdirbimo technologija (Sensitech tipo). Plytelių charakteristikos lentelėje. Taip pat turi būti atsparios šilumai, šalčiui, šviesai, dėmėms – neturi matytis paviršiaus pasikeitimų.“, TS-02 Sienų akmens masės plytelės glazūruotos akmens masės plytelės, kvadratinės 10 x 10 x 0,7 cm, aukščiausios rūšies, blizgaus paviršiaus. Atsparios įtrūkimams, buitinei chemijai ir baseinų druskoms, nedidelės koncentracijos rūgštims ir šarmams“ Patikslinkite grindų ir sienų plytelių charakteristikas, išmatavimus.

Atsakymas: Išmatavimai ir kiti svarbiausi parametrai pateikti techninėse specifikacijose.

Klausimas 2: Pateikite grindų įrengimo detalę išardžius teraco / plytelių dangas. Patikslinkite darbų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas: Atsakymas pateiktas priede Nr. 1. „Grindų detalė“.

Klausimas 3: Pateikite sienų detales. Patikslinkite darbų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas: Sienos detalė pateikta SK dalyje, pirmajame brėžinyje.

Klausimas 4: Ar pasiūlyme reikalinga įvertinti esamos virtuvės įrangos demontavimą, atjungimą nuo el. tinklo, išnešimą iš patalpų ir, baigus kapitalinio remonto darbus, demontuotos virtuvės įrangos grąžinimą į buvusias vietas bei prijungimą prie el. tinklo?

Atsakymas: Reikalinga įvertinti virtuvės įrangos demontavimą, atjungimą nuo el. tinklo ir išnešimą iš patalpų. Baigus remonto darbus bus montuojama nauja virtuvės įranga. Nauja virtuvės įranga bus perkama atskiru pirkimu su montažo darbais.

Klausimas 5: Ar pasiūlyme reikalinga įvertinti vandentiekio ir nuotekų sistemų demontavimo darbus? Jei reikalinga, pateikite kiekius.

Atsakymas: : Pasiūlyme reikia įvertinti vandentiekio ir nuotekų sistemų demontavimą. Reikia demontuoti : Praustuvai – 8 vnt. ; Indų plovyklos – 3 vnt.; Unitazas – 1 vnt.; Dušas – 1 vnt.; Demontuojamų vamzdynų ilgiai artimi naujai suprojektuotų vamzdynų ilgiui.

Klausimas 6: Ar pasiūlyme reikalinga įvertinti vėdinimo ir šildymo sistemų demontavimo darbus? Jei reikalinga, pateikite kiekius.

Atsakymas: Reikia įvertinti vėdinimo (2 vėdinimo patalpos su ortakiais) ir šildymo sistemų (dalinai – demontuojami radiatoriai 18 vnt.) demontavimo darbus:

Eil. Nr.	Esamų šildymo, vėdinimo sistemų demontavimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Vėdinimo ortakijų demontavimas iki 1 m ² skerspjūvio	m	40
2	Esamų šildymo sistemos prietaisų demontavimas	Komplektas	18
3	Ventiliatorių demontavimas	Komplektas	3
4	Oro laikiklių demontavimas	Komplektas	1
5	Esamų gartraukių demontavimas	Komplektas	3

Klausimas 7: Pateikite apsauginės signalizacijos esamos centralės modelį (išsiplėtimo modulių ir klaviatūros parinkimui).

Atsakymas: Apsauginė signalizacija: PARADOX EVO 192.

Klausimas 8: Pateikite priešgaisrinės signalizacijos esamos centralės modelį (išsiplėtimo modulių parinkimui).

Atsakymas: Gaisro signalizacijos centralė adresinė: INIM SmartLoop/2080-G dirbanti protokolu (su jutikliai) XP95 Apollo.

Pridedama:

1. Priedas Nr. 1 „Grindų detalė“.


Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja,
viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Vilma Vilkickaitė

Dalia Kelpšienė (0-381) 5 10 61, el. p. dalia.kelpsiene@anyksciai.lt

Grindų detalė

≈25



viršutinis sluoksnis pagal SA dalį

teptinė hidroizoliacija

išlyginamasis grindų mišinys (apie 25 mm)

paruošiamasis cem. mišinio monolitinio teraso grindims (esamas)

išlyginamasis smėlio sluoksnis (esamas)

esamas sutankintas smėlio-žvyro mišinys (esamas)

esami pasluoksniai
po teraso išardymo

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymo į viešojo pirkimo dalyvio paklausimą
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-11 Nr. 1-SD-1123 (6.37 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Viešojo pirkimo dalyviams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Vilkickaitė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-11 12:56
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-05 11:47 - 2028-03-03 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rugilė Gruzinskienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-11 13:16
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-11 13:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-16 10:05 - 2025-06-15 10:05
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 1 Grindų detalė.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250403.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-11 nuorašą suformavo Dalia Kelpšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-