



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams 2025-04-11 Nr.
] Nr.

CVP IS priemonėmis

DĖL PĖSČIŪJŲ TILTO PER NERIES UPĘ, NUO BRASTOS G. 32 IKI TERITORIJOS ŠALIA ŽEMĖS SKLYPO JONAVOS G. 1A, KAUNE, STATYBOS DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU

Vadovaujantis pėsčiųjų tilto per Neries upę, nuo Brastos g. 32 iki teritorijos šalia žemės sklypo Jonavos g. 1A, Kaune, statybos darbų atviro konkurso būdu pirkimo sąlygų 10.2 punktu ir pateiktais projektuotojų atsakymais, atsakome į dalyvių pateiktus klausimus (kalba netaisyta) ir patiksliname pirkimo dokumentus:

1 Klausimas. SK dalies aiškinamajame rašte nurodomas C35/45 klasės betonas laiptams ir apsauginei tvorelei, žiniaraštyje – apsauginės tvorelės betono klasė C40/50, patikslinkite, kuria informacija vadovautis.

Atsakymas. Vadovautis SK dalies aiškinamuoju raštu. Pateikiamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis 4.P23-016-NSTP-SK.SKZ_A versija.

2 Klausimas. Ar galima naudoti kitokius turėklų tvirtinimo būdus prie metalinės perdangos?

Atsakymas. Negalima

3 Klausimas. DKŽ nurodytas bendras metalo kiekis porankiui ir lietaus surinkimo elementams. Prašau nurodyti konkrečius kiekius kiek reikia porankiui ir atskirai lietaus nuotekoms.

3.1.2 Nerūdijantis plienas 1.4041 porankiui ir lietaus surinkimo elementams V sk. kg 9367.

Atsakymas. SK dalies SKŽ 3.1.2 eilutės nerūdijantis plienas išskaidomas taip:

Porankiui – 7287 kg,

Lietaus surinkimo elementams – 2080 kg.

Pateikiamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis 4.P23-016-NSTP-SK.SKZ_A versija.

4 Klausimas. SK dalis. DKŽ laikinų spraustasielių įrengimas duotas tik krantinių atramų įrengimui. Ar nereikia spraustasielių įrengiant tarpinę atramą?

Atsakymas. SK dalies SKŽ 1.2 punkto pavadinime klaida. Nurodytas kiekis yra skirtas tarpinių, o ne krantinių atramų įrengimui ir išardymui. Pateikiamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis 4.P23-016-NSTP-SK.SKZ_A versija. Kitus laikinus išramstymo, atsivėrimo ir pan. darbus

bei medžiagas Rangovas turi įsivertinti atsižvelgdamas į savo turimą įrangą ir galimybes kaip ir statybvietės įrengimo kaštus.

5 Klausimas. SK. dalis Prašome pateikti virinamo metalo patikros kiekius pagal bandymų tipą.

Atsakymas. Bandymo poreikius žr. projekto Techninėse specifikacijose. Jei Techninėse specifikacijose nėra nurodyti, išskirti specifiniai reikalavimai, taikomi galiojantys normatyviniai dokumentai.

PRIDEDAMA: Darbų kiekių žiniaraštis 4.P23-016-NSTP-SK.SKZ_A versija.

Skyriaus vedėja

Daiva Čėponienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PĖSČIŪJŲ TILTO PER NERIES UPE, NUO BRASTOS G. 32 IKI TERITORIJOS ŠALIA ŽEMĖS SKLYPO JONAVOS G. 1A, KAUNE, STATYBOS DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-11 Nr. 32-2-184
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čeponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-11 14:55
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-11 14:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250403.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-11 nuorašą suformavo Asta Kudirkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-