



VYTAUTO
DIDŽIOJO
UNIVERSITETAS
MCMXXII

SUINTERESUOTIEMS DALYVIAMS

2025-04-14 Nr. VP-192

ATSAKYMAI Į DALYVIŲ KLAUSIMUS

Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo viešąjį pirkimą „Automobiliu stovėjimo aikštės pagrindų stiprinimo darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 2138848) skelbiamos apklausos būdu (toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija teikia atsakymus į dalyvių klausimus:

1. Klausimas

„...prašome nurodyti, kur numatomas pasijungimas į esamas lietaus nuotekų sistemas, koks atstumas iki jų, gylis, vamzdžių diametras. Ar bus jungiamasi į esamą šulinį, vamzdį?“

Pirkimo iniciatoriaus atsakymas:

Toje vietoje, kur numatytas šulinio įrengimas, jau yra pakloti vamzdynai, diametras nekeičiamas. Vamzdynų gylis įtakos neturi, kadangi numatyti du žiedai po 1 m., šiose ribose ir yra atvesta sistema. Šulinio įrengimo metu įsikertama į jį su esama lietaus sistema, kad susikaupęs paviršinis vanduo nutekėtų į tinklus.

Pirkimo organizatorius

Vytautas Bitkevičius

Vytautas Bitkevičius, tel. (0 37) 78 81 31, el. p. vytautas.bitkevicius@vdu.lt