

**VYDŪNO G., TAURAGĖS M., TAURAGĖS R. SAV., REKONSTRAVIMO IR PAVIRŠINIŲ
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS DARBAI
(VIEŠOJO PIRKIMO ID 2111265)**

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

2025 m. balandžio d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama viešąjį pirkimą „Vydūno g., Tauragės m., Tauragės r. sav., rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai“ CVP IS priemonėmis gavo Tiekėjų klausimus.

Išnagrinėjus gautus klausimus teikiame atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

1. Klausimas. Projekto, susisiekiimo dalies, techninių specifikacijų, 13.2 skyriuje pateiktos geotinklų 40/40 kN/m techninės specifikacijos, kuriose nurodoma, kad medžiagos žaliava turi būti polipropilenas (PP). Prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertintis ir ne prastesnių savybių geotinklus, kurių medžiagos žaliava poliesteris (PET).

Atsakymas. Rangovas turi vadovautis Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2.3. punktu *„Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir Specialiųjų Pirkimo sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas“ 5.22. punktu, kuriame nurodoma, kad „Jeigu Projekte ar Veiklų sąrašė yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, **ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.**“.*

2. Klausimas. Projekto, susisiekiimo dalies, techninių specifikacijų 13.2 skyriuje pateiktos geotinklo 40/40 kN/m techninės specifikacijos, kuriose keliami reikalavimai stipriui tempiant esant 2% pailgėjimui ir pailgėjimui esant didžiasuiam stipriui tempiant, tačiau nurodytos šios vertės būdingos tik standiems geotinklams. Tokie geotinklo reikalavimai riboja konkurenciją ir neleidžia tiekėjams pateikti tokio pat tempiamojo stiprio lygiavertių lanksčių geotinklų. Išanalizavus paskelbtą projekto dokumentaciją matome, kad projekte reikalaujami dangų sluoksnių deformacijos moduliai bei sankasos stabilumas bus pasiekti su šiuo metu rinkoje esančiais lygiavertiais $\geq 40/40$ kN/m stiprio tempiant geotinklais, kurių ilgaamžiškumas yra ≥ 100 metų ir užtikrinamas nemažesnis, projekte reikalaujamas minimalus projektinis ilgalaikis stipris tempiant. Atkreiptinas Statytojo dėmesys, jog Lietuvoje

yra pastatytų ir sėkmingai eksploatuojamų įvairių kategorijų automobilių kelių, aikštelių bei pastatų, kuriuose rengiant sankasas ant silpnų pagrindų buvo naudojami, skaičiavimais pagrįsti lankstūs geotinklai. Naudojant šiuos geotinklus pasiekti reikalaujami deformacijų moduliai, sankasų stabilumas ir geometrija. Prašome atsižvelgti į pateiktus argumentus ir praplėsti potencialių tiekėjų ratą, pašalinant standiems geotinklams būdingas savybes, tokias kaip stipris tempiant esant 2% pailgėjimui, ir padidinti pailgėjimo esant didžiausiam stipriui tempiant reikšmę iki $\leq 12\%$, kadangi dabartinė techninė specifikacija riboja laisvą konkurenciją, sudarant palankesnes sąlygas standžių geotinklų tiekėjams norint pasiekti tokius pat projekte reikalaujamus sankasos deformacijos modulius bei stabilumą.

Atsakymas. Rangovas turi vadovautis Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2.3. punktu „Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir Specialiųjų Pirkimo sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas“ 5.22. punktu, kuriame nurodoma, kad „Jeigu Projekte ar Veiklų sąrašė yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, **ne prastesnių** parametrų ir kokybės Medžiagos, Įrangą ar Mechanismus.“.

3. Klausimas. Projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų, 13.2 skyriuje pateiktos geotinklo techninės specifikacijos, kuriose nurodoma, kad atmosferos poveikio atsparumas $\geq 95\%$. Šis reikalavimas yra perteklinis, kadangi prieštarauja MN Geosint ŽD 13, 6 lentelei, LST EN 13249 ir LST EN 12224 standartams. Šiuose dokumentuose nurodoma, kad didžiausias galimas armavimo medžiagų atsparumas atmosferos poveikiui yra $>80\%$. Tai prieštarauja techninėje specifikacijoje pateiktiems reikalavimams, kurie lyginant su standarto reikalavimais yra pertekliniai. Prašome patvirtinti, kad Rangovas gali vertintis ir geotinklą, kurio atmosferos poveikio atsparumas pagal MN Geosint ŽD 13, 6 lentelę, LST EN 13249 ir LST EN 12224 standartus yra $>80\%$.

Atsakymas. Geotinklo savybės parinktos pagal geotechninius skaičiavimus. Rangovas turi vadovautis Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2.3. punktu „Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir Specialiųjų Pirkimo sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas“ 5.22.

Elektroninio dokumento nuorašas

punktu, kuriame nurodoma, kad „*Jeigu Projekte ar Veiklų sąraše yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanismus.*“.

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Nora Trakšelienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	viešieji pirkimai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-14 Nr. VPP-65
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Nora Trakšeliene 2025-04-14; Vizavimas: Viešųjų pirkimų skyrius-Skyriaus vedėja Milda Kliunkienė 2025-04-14
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
