

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
INFRASTRUKTŪROS GRUPĖ**

Pirkimo ID 1975571 tiekėjams

2025-

Nr. A39-

**DĖL „VILNIAUS MIESTO GATVIŲ IR KIEMŲ DANGOS REMONTAS BEI  
PRIEŽIŪRA“ TARPTAUTINIO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į  
KLAUSIMUS****1 klausimas:**

Projektinė situacija: Pirkimo sąlygų, techninių specifikacijų, 12 skyriuje, nurodomi reikalavimai geotekstilei, įvardijant, kad geosintetika žemės darbams gatvėse, naudojama vadovaujantis metodiniais nurodymais MN GEOSINT ŽD 13. Gaminio tvirtumo reikalavimas nurodomas GRK 2, įvardijant stiprį tempiant ( $\geq 30 \text{ kN/m}$ ), bei plotinį tankį ( $\geq 160 \text{ g/m}^2$ ). Norime pabrėžti, kad šie reikalavimai, pagal MN GEOSINT ŽD 13 yra taikomi austinėms geotekstilėms (3 lentelė), kurios įprastai taikomos armavimui, todėl turi mažesnę vandens laidumą ir mažesnę porų dydį, kas pagal numatomą paskirtį yra ne visai tikslinga, todėl tikėtina kad dokumente yra įsivėlusiu klaidų.

Prašymas patikslinti: Atsižvelgiant į minėtas pastabas, prašome patvirtinti, kad vertinant minėtą geotekstilę žemės darbams, būtina vadovautis tvirtumo reikalavimais skirtais neaustinėms geotekstilėms. T.y pagal MN GEOSINT ŽD 13, 2 lentelę, atitinkamai taikant GRK2 klasės reikalavimus:  $\geq 100 \text{ g/m}^2$  (plotinis tankis) ir  $\geq 1,0 \text{ kN}$  (Atsparumas statiniam pradūrimui)

**1 atsakymas:**

Perkančioji organizacija paaiškina, kad vertinant geotekstilę žemės darbams, tiekėjams reikia vadovautis metodinių nurodymų MN GEOSINT ŽD 13 2 lentele, taikant GRK3 klasės reikalavimus (atsparumas statiniam pradūrimui  $\geq 1,5 \text{ kN}$ ; plotinis tankis  $\geq 150 \text{ g/m}^2$ ). Taip pat patiksliname, kad tiekėjams savo pasiūlymuose reikia vertintis geotinklą Secugrid 40/40 (arba lygiavertį), naudojamą sankasų tvirtinimui. Geotinklo maksimalus stipris tempiant išilgine ir skersine kryptimi turi būti  $\geq 40 \text{ kN/m}$ , medžiagiškumas - PP.

**2 klausimas:**

Prašau patikslinkite užtikrinimo sumą.

Sutarties spec. sąlygų 4.1 punkte:

4.1. Sutarčiai yra taikomas Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyrius Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 1.361.250,00 Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – 37 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

Pirkimo sąlygų 111 punkte:

111. Užstato, garantijos, laidavimo draudimo suma: 450.000,00 EUR kiekvienai pirkimo objekto daliai.

**2 atsakymas:**

Perkančioji organizacija paaiškina, kad sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte yra likusi techninė klaida. Pridedame patikslintą pirkimo dokumentų aktualią redakciją.

**3 klausimas:**

Taip pat prašau patikslinkite, jei dalyvaujama visose 4 dalyse, o galimas laimėjimas tik už dvi, ar užtenka pateikti 2 pasiūlymo užtikrinimus? Ar vienas visam pirkimui?

**3 atsakymas:**

Perkančioji organizacija atsako, kad pasiūlymų galiojimo užtikrinimus tiekėjas turi teikti toms dalims, kurioms teikia savo pasiūlymus, t. y. jeigu tiekėjas dalyvauja 4 pirkimo objekto dalyse, tuomet turi būti pateikti 4 pasiūlymų galiojimo užtikrinimai.

**PRIDEDAMA.** Pirkimo dokumentai (Aktuali redakcija).

Grupės vadovas

Ilja Karužis

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL „VILNIAUS MIESTO GATVIŲ IR KIEMŲ DANGOS REMONTAS BEI PRIEŽIŪRA“ TARPTAUTINIO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-04-14 Nr. A39-987/25
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Suderinimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Raimondas Jacunskas, patarėjas, Infrastruktūros grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	RAIMONDAS JACUNSKAS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-04-14 14:02:17 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-EPES
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	–
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-05-20 19:54:06 – 2026-05-19 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Ilja Karužis, Infrastruktūros grupės vadovas, Infrastruktūros grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ILJA KARUŽIS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-04-14 14:55:38 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-04-14 14:55:50 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-01-21 18:38:16 – 2030-01-21 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.84.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-14 14:58:00)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-04-14 14:58:00 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“