

PASTATO BŪKLĖS DUOMENYS

1. STR 2.01.02:2016 16 priede nustatyti pastato būklės duomenų patvirtinimo reikalavimai prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą:

„Jeigu pastato būklės duomenys rengiami pastato apžiūros metu, kiekviename pastato būklės duomenų lape pateiktų duomenų teisingumą pastato energinio naudingumo sertifikavimo užsakovas turi patvirtinti savo parašu. Tuo atveju, kada pastato energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas dokumentą apie pastato būklės duomenis parengia po pastato apžiūros, šiame dokumente nurodytų pastato būklės duomenų teisingumą sertifikavimo užsakovui suteikiama teisė patvirtinti elektroniniu parašu.“

2. Duomenys apie pastatą ir pastato energinio naudingumo sertifikavimo Užsakovą

Pastato adresas	Vytauto g. 132, Šiauliai
Pastato paskirtis	Mokslo
Pastato statybos metai	1963
Pastato modernizavimo metai	-
Sertifikavimo užsakovo kontaktiniai duomenys	Gintautė Mačiulienė, +370 41 383423 (Vardas, pavardė, telefonas)

3. Sertifikavimo Užsakovo pateikta dokumentacija apie pastatą

Dokumentacijos sąrašas	Informacija apie dokumentaciją ir jos pateikimą
Pastato projektinės dokumentacijos sąrašas	-
Pastato kadastrinių matavimų byla	Pateikta
Užsakovo pateikti atitvarų pjūvių ir sandūrų brėžiniai ¹⁾	-
Termoizoliacinių ir kitų statybos produktų deklaracijos ⁴⁾	-
Pastato sandarumo bandymų protokolai ar jo kopija ⁵⁾	BANDYMAI NEATLIKTI

¹⁾ - Jeigu tokie brėžiniai pateikti, pastato būklės duomenų lape turi būti pateiktas brėžinių sąrašas, o brėžiniuose turi būti sertifikavimo užsakovo pavardė, parašas ir įrašas „patvirtinu, kad brėžiniuose nurodyti duomenys atitinka faktinę pastato būklę“.

²⁾ - Jeigu šios deklaracijos pateiktos, jose turi būti sertifikavimo užsakovo pavardė, parašas ir įrašas „patvirtinu, kad šie langai sumontuoti pastate“.

³⁾ - Jeigu šios deklaracijos pateiktos, jose turi būti sertifikavimo užsakovo pavardė, parašas ir įrašas „patvirtinu, kad šie sieniniai paneliai sumontuoti pastate“. Jeigu gamyklinių sieninių panelių gamintojas šiluminės savybės deklaruoja savo tinklalapyje, deklaracijos kopijos pateikti nebūtina, tačiau pastato būklės duomenų lape turi būti nurodytas sieninių panelių gamintojas, panelių markė ir kuriose atitvarose ar atitvarų sluoksniuose šie produktai panaudoti pastate.

⁴⁾ - Jeigu termoizoliacinių ar kitų statybos produktų gamintojas šiluminės savybės deklaruoja savo tinklalapyje, deklaracijos kopijos pateikti nebūtina, tačiau pastato būklės duomenų lape turi būti nurodytas statybos produktų gamintojas, statybos produktų markės, kuriose atitvarose ir kuriuose atitvarų sluoksniuose šie produktai panaudoti pastate.

⁵⁾ - Jeigu šie protokolai pateikti, juose turi būti sertifikavimo užsakovo pavardė, parašas ir įrašas „duomenis patvirtinu“.

4. Duomenys apie SIENŲ konstrukcijas

Sienos padėties pastate apibūdinimas ¹⁾ : Sieną silikatinės plytos 650 mm				
Sluoksnių Nr.	Statybos produkto pavadinimas ir oro tarpai	Statybos produkto markė	Sluoksnių storis, m	Vėdinama ar nevėdinama sienos konstrukcija. Termoizoliacinio sluoksnių tvirtinimo/karkaso apibūdinimas
1	Tinkas		0,01	NEVĖDINAMA
2	Silikatinių plytų mūras		0,64	
Sienos padėties pastate apibūdinimas ¹⁾ : Sieną silikatinės plytos 520 mm				
Sluoksnių Nr.	Statybos produkto pavadinimas ir oro tarpai	Statybos produkto markė	Sluoksnių storis, m	Vėdinama ar nevėdinama sienos konstrukcija. Termoizoliacinio sluoksnių tvirtinimo/karkaso apibūdinimas
1	Tinkas		0,01	NEVĖDINAMA
2	Silikatinių plytų mūras		0,51	
Sienos padėties pastate apibūdinimas ¹⁾ : Sieną silikatinės plytos 380 mm				
Sluoksnių Nr.	Statybos produkto pavadinimas ir oro tarpai	Statybos produkto markė	Sluoksnių storis, m	Vėdinama ar nevėdinama sienos konstrukcija. Termoizoliacinio sluoksnių tvirtinimo/karkaso apibūdinimas
1	Tinkas		0,01	NEVĖDINAMA
2	Silikatinių plytų mūras		0,38	
Sienos padėties pastate apibūdinimas ¹⁾ : Antžeminis cokolis				
Sluoksnių Nr.	Statybos produkto pavadinimas ir oro tarpai	Statybos produkto markė	Sluoksnių storis, m	Vėdinama ar nevėdinama sienos konstrukcija. Termoizoliacinio sluoksnių tvirtinimo/karkaso apibūdinimas
1	Tinkas		0,01	NEVĖDINAMA
2	Betono blokai		0,51	

¹⁾ - Privaloma nurodyti visų pastato skirtingos konstrukcijos ir skirtingo storio sienų konstrukcinius sprendimus, t.y. kiekvieno sieną sudarančio sluoksnių statybos produkto pavadinimą, produkto markę (jeigu ji žinoma) ir sluoksnių storį, pagal Reglamento 3 priedo 6 punkto reikalavimus apibūdinti sluoksnyje esančias šilumai laidžias jungtis (jeigu tokios jungtys yra), nevėdinamus oro tarpus ir jų storius, nurodyti ar atitvara su ar be vėdinamo oro tarpo. Privaloma nurodyti kurioje pastato vietoje yra įrengta atitinkamo storio ir konstrukcijos siena. Jeigu viso pastato sienos vienodo storio ir vienodos konstrukcijos, turi būti įrašas „visų pastato sienų storis ir konstrukcija analogiški“. Jeigu pastato sienų storiai, konstrukcija ir sienos sluoksniuose panaudoti statybos produktai atitinka sertifikavimo užsakovo pateikto pastato projekto duomenis, sienų konstrukciniai sprendimai gali būti nedetalizuojami, tačiau tada pastato būklės duomenyse turi būti įrašas „sienų konstrukcija ir storiai atitinka pastato projektą“.

5. Duomenys apie STOGŲ konstrukcijas

Stogo padėties pastate apibūdinimas ¹⁾ :				
Sluoksnio Nr.	Statybos produkto pavadinimas ir oro tarpai	Statybos produkto markė	Sluoksnio storis, m	Vėdinama ar nevėdinama stogo konstrukcija. Termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimo/karkaso apibūdinimas
1	Ritininė danga			NEVĖDINAMAS TI sluoksnio tvirtinimas/karkasas: Šilumos izoliacijos sluoksnis tvirtintas Plieninėmis smeigėmis, 4 vnt/m ² , skersmuo 5 mm.
2	Mineralinė vata		0,18	
3	G/b dengimo plokštė		0,22	

¹⁾ - Privaloma nurodyti visų pastato skirtingos konstrukcijos ir skirtingo storio stogų konstrukcinius sprendimus, t.y. kiekvieno stogą sudarančio sluoksnio statybos produkto pavadinimą, produkto markę (jeigu ji žinoma) ir sluoksnio storį, pagal Reglamento 3 priedo 6 punkto reikalavimus apibūdinti sluoksnyje esančias šilumai laidžias jungtis (jeigu tokios jungtys yra), nevėdinamus oro tarpus ir jų storius, nurodyti ar atitvart su ar be vėdinamo oro tarpo. Privaloma nurodyti kurioje pastato vietoje yra įrengtas atitinkamo storio ir konstrukcijos stogas. Jeigu viso pastato stogai vienodo storio ir vienodos konstrukcijos, turi būti įrašas „visų pastato stogų storis ir konstrukcija analogiški“. Jeigu pastato stogų storiai, konstrukcija ir stogų sluoksniuose panaudoti statybos produktai atitinka sertifikavimo užsakovo pateikto pastato projekto duomenis, stogų konstrukciniai sprendimai gali būti nedetalizuojami, tačiau tada pastato būklės duomenyse turi būti įrašas „stogų konstrukcija ir storiai atitinka pastato projektą“.

6. Duomenys apie GRINDŲ ANT GRUNTO SU IŠTISINE IZOLIACIJA konstrukcijas

Patalpos, kuriose įrengtos šio tipo grindys ant grunto ¹⁾ :				
Sluoksnio Nr.	Statybos produkto pavadinimas ir oro tarpai	Statybos produkto markė	Sluoksnio storis, m	Termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimo/karkaso apibūdinimas
1	Grindų danga			
2	Betonas		0,08	

¹⁾ – Jeigu pastato grindų ant grunto plokštės storis, konstrukcija ir jų sluoksniuose panaudoti statybos produktai atitinka sertifikavimo užsakovo pateikto pastato projekto duomenis, grindų ant grunto plokštės konstrukciniai sprendimai gali būti nedetalizuojami, tačiau tada pastato būklės duomenyse turi būti įrašas „grindų ant grunto plokštės konstrukcija ir storis atitinka pastato projektą“.

7. Duomenys apie ŠILDOMO RŪSIO konstrukcijas

Patalpos, kuriose įrengtas šildomas rūsys: Visas rūsys				
Šildomo rūsio grindų plokštės konstrukcijos aprašymas ¹⁾				
Sluoksnio Nr.	Statybos produkto pavadinimas ir oro tarpai	Statybos produkto markė	Sluoksnio storis, m	Termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimo/karkaso apibūdinimas
1	Grindų danga			
2	Betonas		~0,08	
Rūsio sienų konstrukcijos aprašymas ²⁾				
Sluoksnio Nr.	Statybos produkto pavadinimas ir oro tarpai	Statybos produkto markė	Sluoksnio storis, m	Termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimo/karkaso apibūdinimas
1	Betono blokai		~0,51	
2	Tinkas		0.01	

1) – Jeigu rūšio grindų storis, konstrukcija ir jų sluoksniuose panaudoti statybos produktai atitinka sertifikavimo užsakovo pateikto pastato projekto duomenis, grindų konstrukciniai sprendimai gali būti nedetalizuojami, tačiau tada pastato būklės duomenyse turi būti įrašas „grindų konstrukcija ir storis atitinka pastato projektą“.

2) – Jeigu rūšio sienų storis, konstrukcija ir jų sluoksniuose panaudoti statybos produktai atitinka sertifikavimo užsakovo pateikto pastato projekto duomenis, rūšio sienų konstrukciniai sprendimai gali būti nedetalizuojami, tačiau tada pastato būklės duomenyse turi būti įrašas „rūšio sienų konstrukcija ir storis atitinka pastato projektą“.

8. Duomenys apie GELŽBETONINES SĄRAMAS

Gelžbetoninių sąramų apibūdinimas	Patvirtinimas, kad sąramos yra arba jų nėra	Papildomi duomenys
VIRŠ LANGŲ	YRA	
VIRŠ IŠORINIŲ DURŲ	YRA	

9. Duomenys apie BALKONŲ GRINDŲ PLOKŠTES

Duomenys apie balkonus	Duomenų apie balkonus patvirtinimas	Papildomi duomenys
Ar balkonai pastate yra/nėra	NĖRA	

10. Duomenys apie PASTATUI ŠILDYTI NAUDOJAMUS ŠILUMOS ŠALTINIUS IR AKUMULIACINES TALPAS

Šilumos šaltinių tipai	Markė	Gamintojas	Jeigu pastate yra keli šilumos šaltiniai, ar jie gali veikti vienu metu?
Pastato šilumos punktas + šilumos tinklai			

Ar šildymo sistemos akumuliacinės talpos yra/nėra?	NĖRA
Šildymo sistemos akumuliacinės talpos tūris, ltr.	NĖRA
Ar akumuliacinė talpa apšiltinta?	NĖRA
Prie kurio šilumos šaltinio/šaltinių prijungta talpa?	NĖRA

11. Duomenys apie ŠILDYMO SISTEMOS REGULIAVIMO ĮTAISUS

Ar yra šildymo sistemos reguliavimo įtaisai?	TAIP
Ar reguliavimo įtaisai įrengti taip, kad reguliuoja visų patalpų šildymą?	TAIP
Ar yra šildymo prietaisų termostatai?	NE
Ar yra patalpų arba išorės oro temperatūros davikliai (termostatai)?	TAIP

12. Duomenys apie KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI NAUDOJAMUS ŠILUMOS ŠALTINIUS IR TALPAS

Ar yra karšto vandens ruošimo sistemos cirkuliacinis kontūras?	YRA
Ar pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamas bendras vamzdynas?	NE

Šilumos šaltinių tipai	Markė	Gamintojas	Prie šilumos šaltinio prijungtos KV talpos/talpų apibūdinimas
Pastato šilumos punktas + šilumos tinklai			
Elektrinis tūrinis šildytuvas			Naudojamas virtuvėje; 1 x 95L

Karšto vandens ruošimo sistemos reguliavimo apibūdinimas. Šilumos tinklai	
Rankinis	NE
Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu	TAIP
Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal nustatytą režimą reguliavimu	NE
Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną	NE
Karšto vandens ruošimo sistemos reguliavimo apibūdinimas, Elektrinis tūrinis šildytuvas	
Rankinis	NE
Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu	TAIP
Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal nustatytą režimą reguliavimu	NE
Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną	NE

13. Duomenys apie VĖDINIMO SISTEMAS

Pastato plotas, kuriame įrengta natūralaus vėdinimo sistema (m ²) arba patalpų su šia sistema išvardinimas			4729,87 m ²	
Mechaninio vėdinimo įrenginio pavadinimas	Plotas, kuriam vėdinti naudojamas įrenginys (m ²) arba patalpų su šiuo vėdinimo įrenginiu išvardinimas	Įrenginio markė	Gamintojas	Tiekiamam orui pašildyti naudojamas šilumos šaltinis
Mechaninis vėdinimas	471,70 m ²	-	-	Elektra

14. Duomenys apie VĖSINIMO SISTEMAS

Pastato plotas, kuriame nėra vėsinimo įrenginių (m ²) arba patalpų be vėsinimo įrenginių išvardinimas		4903,89 m ²		
Vėsinimo įrenginio apibūdinimas	Plotas, kuriam vėsinti naudojamas įrenginys (m ²) arba patalpų su šiuo vėsinimo įrenginiu išvardinimas	Įrenginio markė	Gamintojas	
Oro kondicionieriai (Ivairūs)	297,68 m ²	-	-	



www.mepco.lt

**15. Duomenys apie ar pastato PROJEKTAVIMO IR (ARBA) STATYBOS
FINANSAVIMĄ/NEFINANSAVIMĄ Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos
biudžeto lėšomis**

Pastato projektavimas ir (arba) statyba finansuojama/nefinansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis:	Nefinansuojama Irašas raštu: „finansuojama“ arba „nefinansuojama“
--	---

Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius
Tel. +370 5 2440155
El. p. info@mepco.lt

MEPCO, UAB
Įm. k. 301533164
PVM k. LT100003780910

Luminor bankas A.s. LT264010042403925888
OP bankas A.s. LT442150051000029360
Įmonė įregistruota VĮ Registrų centras

Sertifikavimo Užsakovo vardas, pavardė: **Gintautė Mačiulienė**

Parašas: